

DOMANDE E RISPOSTE – FRAGEN UND ANTWORTEN

Nel testo lungo dell'elenco prestazioni sotto le posizioni 02.04.11.04 (pannelli termoisolanti EPS 8) vengono descritti i pannelli termoisolanti. Può il valore di permeabilità al vapore acqueo, che è dato con 40-60, essere migliorato a 20-40 perchè altrimenti non è possibile trovare un prodotto adeguato.

Il valore di permeabilità al vapore acqueo può essere alzato a circa 20-60.

Beim Leistungsverzeichnis Langtext wird unter den Positionen 02.04.11.04 (Wärmedämmplatten EPS 8) die Wärmedämmplatten beschrieben. Darf der Wert des Dampfdiffusionswiderstandes welcher mit ca. 40-60 angegeben ist auf 20 - 40 verbessert werden da es sonst nicht möglich ist ein geeignetes Produkt zu finden.

Der Wert des Dampfdiffusionswiderstand darf auf ca. 20-60 angehoben werden.