

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge
EVS A – Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
Forniture
SUA L – Stazione Unica Appaltante Lavori

Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe

Procedura aperta con modalità telematica

AOV/SUA L 031/2016 Risanamento Caserma die Vigili del Fuoco di Vipiteno Sanierung Feuerwehrrhalle Sterzing

Chiarimenti e rettifiche – Klarstellungen und Richtigstellungen

Comunicazione n. 3

Mitteilung Nr. 3

Domanda:

1) La ditta.... ha osservato che le guide laterali per la pos. AF 011 non sono realizzabili. Può essere offerta la variante secondo il testo e la foto in allegato?

2) Il cassonetto per frangisole può avere un'altezza di 25 cm?

Risposta:

1) Per la Pos. AF011 può essere prevista una guida laterale a fune anziché la guida rigida standard prevista da capitolato.

2) Campione: il cassonetto per frangisole può essere eseguito con un'altezza di 25cm.

Frage:

1) Die Fa.... hat darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebenen Führungsschienen für die Position AF.011 nicht möglich sind. Kann die Variante lt. beiliegenden Ausschreibetext und Foto angeboten werden?

2) Muster: Kann der Rollokasten mit 25cm Höhe ausgeführt werden?

Antwort:

1) Für die Pos. AF.011 kann, anstatt der ausgeschriebenen Führungsschiene, eine Seilführung vorgesehen werden.

2) Muster: der Rollokasten kann mit 25cm Höhe ausgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen.
Die Verfahrensverantwortliche

Distinti saluti.
La Responsabile del Procedimento