



Kode der Ausschreibung

AOV/SUA-SF 036/2017

Codice gara

AOV/SUA-SF 036/2017

Erkennungskode CIG: 706439070B

Codice CIG: 706439070B

LIEFERUNG

FORNITURA

**VON SERIENEINRICHTUNG UND
MAßEINRICHTUNG FÜR DAS
DIENSTGEBÄUDE DER SPORTZONE
"TOGGENBURG" IN STEINMANNWALD
BEI LEIFERS**

**DI ARREDI DI SERIE E SU MISURA PER
LA PALAZZINA SERVIZI DELLA ZONA
SPORTIVA "TOGGENBURG" A PINETA
DI LAIVES**

Klarstellung Nr. 15

Chiarimento n. 15

Frage 1

Genaue Abmessungen des Wandschutzes?

Domanda 1

Dimensioni precise delle alzate (non è possibile leggerle dall'elaborato inviato);

Frage 2

Aus den Unterlagen kann man erkennen, dass es nur vertikale und keine horizontalen Verbindungen aus Metall gibt. Ist es möglich die Konstruktion zu verändern?

Domanda 2

Dall'elaborato si evince che ci sono solo strutture in metallo verticali, non si vedono collegamenti in metallo orizzontali. E' possibile variare la costruzione?

Frage 3

Es werden Regale in temperiertem Glas – extra weiß St. 10 mm ohne Beleuchtung verlangt?

Domanda 3

Vengono richiesti ripiani in vetro superiori in vetro sp.10 mm extrachiario temperato senza illuminazione: è corretto?

Frage 4

Ist es möglich die Beleuchtung der Basisregale

Domanda 4

E' possibile inserire l'illuminazione del ripiano di



nicht in das Glas einzulassen, sondern an der Wand zu befestigen, sodass die Instandhaltung besser funktioniert?

Antwort 1

Siehe Dokument A-AP-c16, Ansicht BB und Ansicht CC: Rückseite Wandschutz 23cm, Vorderseite 19cm.

Antwort 2

Im Moment ist es nicht möglich, den Vorschlag abzuwägen.

Antwort 3

Ja, das stimmt

Antwort 4

Die Beleuchtung ist nicht eingelassen, sie ist bloß unter der Konsole eingeklemmt. Siehe Plan A-AP-c16, Ansicht BB

base direttamente nel muro piuttosto che affogata nel vetro, così da rendere possibile la manutenzione?

Risposta 1

Vedasi elaborato A-AP-c16, prospetti BB e CC. Alzata retro bar: 23cm, Fronte: 19cm

Risposta 2

Al momento non é possibile valutare la proposta

Risposta 3

Si, é corretto

Risposta 4

L'illuminazione non é affogata, é solo incastrata sotto la mensola piú bassa. Vedi tavola A-AP-c16, Prospetto BB.