

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht  
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und  
Lieferaufträge

EVS A- Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in  
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e  
Forniture

SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

**Offenes Verfahren  
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta  
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 013/2017**

**„BAU EINER TURNHALLE IN LUTTACH 2.BAULOS /  
COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA A LUTAGO 2.LOTTO”**

**CIG: 71332239D4**

**Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richtigstellungen**

<b>Nr. 4</b>	
09/08/2017	
<p><b><u>Klarstellungen:</u></b></p> <p><b>1)</b> Die für das Muster laut Zeichnung AP.00.00.BD.01 geschnittenen Stahlbetonbauteile sollen für den Musterausschnitt mit Sichtschalung abgeschalt werden.</p> <p><b>2)</b> Für die Beschichtung der Treppenstufen im Muster laut Zeichnung AP.00.00.BD.01 soll die Position 02.10.04.02.j mit einer Schichtstärke von 3mm anstelle der Position 02.10.02.02.h verwendet werden.</p> <p><b>3)</b> Mit Bezug auf Artikel E.06.80.10.b)* ist ein Muster abzugeben und es werden nur jene Kriterien bewertet, welche in der Bewertungstabelle angeführt sind.</p>	<p><b><u>Chiarimenti:</u></b></p> <p><b>1)</b> Gli elementi in cemento armato tagliati per il campione secondo disegno AP.00.00.BD.01 dovranno essere disarmati per la sezione di campione in cemento a vista.</p> <p><b>2)</b> Per quanto riguarda la stratificazione degli scalini del campione secondo disegno AP.00.00.BD.01 la posizione 02.10.04.02.j con uno spessore di 3mm sostituisce la posizione 02.10.02.02.h.</p> <p><b>3)</b> Con riferimento all'articolo E.06.80.10.b)* deve essere consegnato un campione e saranno valutati i criteri elencati nella tabella di valutazione.</p>