



Kode der Ausschreibung

AOV/SUA-SF 066/2017

**RAHMENVEREINBARUNG
FÜR DIE LIEFERUNG VON
MEDIZINISCHEN GASEN, VERWALTUNG
UND INSTALLATION DER
DIESBEZÜGLICHEN ANLAGEN FÜR DEN
SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN
PROVINZ BOZEN**

Erkennungskode CIG: 7240027349

Erläuterungsanfragen Nr. 18 -

Frage Nr. 18

**Sonderleistungsverzeichnis
Art. 6) Weitere Leistungen
Art. 6B): Identifikationskontrolle und
Qualitätsanalyse der Gase**

Frage: 18a):
Identifikationskontrolle und
Qualitätsanalyse: wie sind sie in Bezug auf
die angegebenen Mengen aufgeteilt?

Antwort 18a):
Sie müssen an allen erforderlichen
Punkten durchgeführt werden.

Frage 18b):
Sollten qualitative Analysen in Kategorie III
für alle Gase durchgeführt werden?

Antwort 18b):
Ja.

Frage 18c):
Sollten die qualitativen Analysen seitens
einem externen Garantielabor durchgeführt
werden, das mit der entsprechenden
Accredia-Zertifizierung ausgestattet ist?

Antwort 18c):
Das Labor muss mit einer Accredia-
Zertifizierung ausgestattet und kann sich
innerhalb oder außerhalb des
Unternehmens befinden.

Codice gara

AOV/SUA-SF 066/2017

**CONVENZIONE QUADRO
PER LA FORNITURA DI GAS MEDICALI,
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
AFFERENTI IMPIANTI PER L'AZIENDA
SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO**

Codice CIG: 7240027349

Chiarimento n. 18 -

Domanda n. 18:

**Capitolato Speciale d'Appalto
Art. 6 Ulteriori prestazioni
Art. 6B): controlli identificativi e analisi
qualitative dei gas**

Domanda 18a):
Controlli identificativi e analisi qualitative:
come sono suddivisi rispetto alle quantità
indicate?

Risposta 18a):
Vanno eseguiti su tutti i punti richiesti.

Domanda 18b):
Le analisi qualitative dovranno essere
eseguite in Categoria III per tutti i gas?

Risposta 18b):
Sì.

Domanda 18c):
Le analisi qualitative devono essere eseguite
da un laboratorio esterno di garanzia provvisto
di apposita certificazione Accredia?

Risposta 18c):
Il laboratorio deve essere in possesso di
certificazione Accredia e può essere interno o
esterno all'Azienda.