

Marktgemeinde **Latsch** Comune di **Laces**

Steuernummer/codice fiscale: 00396990210 – Mehrwertsteuernummer/partita IVA: 00396990210

☎ 0473/623113 – Fax: 0473/623683 – PEC: latsch.laces@legalmail.it

Ausschreibung zur Vergabe folgender Leistungen:

Gara per l'appalto delle seguenti prestazioni:

Umbau und Erweiterung Kindergarten Latsch

Ristrutturazione ed ampliamento dell'asilo di Laces

Baumeisterarbeiten und ähnliche

Opere edili ed affini

**Offenes Verfahren unter EU-Schwelle
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta sotto soglia europea
con modalità telematica**

CIG KODEX **73750102C8** CODICE CIG
CUP KODEX **B77B11000030007** CODICE CUP

MITTEILUNG Nr. 2

COMUNICAZIONE n. 2

Anfrage Nr. 1

Bei den Fenstern wird für Innen aktuell eine deckende Lackierung vorgesehen. Da es sich hierbei um Eichenholz handelt, macht eine deckende Beschichtung nicht Sinn.

Kann es sein, dass hierbei eine farblose Lackierung gemeint ist? Sollte dennoch eine deckende Lackierung gewünscht sein, kann alternativ Fichtenholz vorgesehen werden?

Kann bereits ein RAL - Ton für den äußeren Teil der Fenster mitgeteilt werden?

Antwort Nr. 1

Es wird präzisiert, dass betreffend der Endbehandlung der Außenabschlusselemente:

AT01 (Pos. *09.01.01.07)
AT02 (Pos. *09.01.01.08)
AT03 (Pos. *09.01.01.09)
AT04 (Pos. *09.01.01.10)
AT07 (Pos. *09.01.01.13)
AT08 (Pos. *09.01.01.14)
AT10 (Pos. *09.01.01.15)
AT11 (Pos. *09.01.01.16)
AT12 (Pos. *09.01.01.17)
AT13 (Pos. *09.01.01.18)
F01 (Pos. *09.01.01.19)
F02 (Pos. *09.01.01.20)
F03 (Pos. *09.01.01.21)
F04 (Pos. *09.01.01.22)
F05 (Pos. *09.01.01.23)
F06 (Pos. *09.01.01.24)

alle sichtbaren Teile des Rahmens (innen + außen) aus Schichtholz in Hartholz (Eiche o.Ä.) in dunkel gebeizt (Farbe nach Wahl der B.L. / des Auftraggebers) und mit transparenter offenporiger Dickschichtlasur lackiert werden müssen, sodass die natürliche Maserung des Holzes erhalten bleibt.

Domanda n. 1

Per i serramenti sul lato interno attualmente è prevista una verniciatura coprente. Siccome si tratta di rovere un rivestimento coprente non ha nessun senso.


Può essere, che a questo proposito si ha pensato ad una verniciatura incolore? Se si desidera ciò nondimeno una verniciatura coprente, in alternativa può essere utilizzato legno abete?

Può essere già comunicato una tonalità RAL per la parte esterna dei serramenti?

Risposta n. 1

Si precisa che, in merito al trattamento finale dei serramenti esterni:

tutte le parti in vista dell'intelaiatura (interno + esterno) in legno duro lamellare (tipo rovere) dovranno essere tinte con mordente scuro (colore a scelta della D.L./del Committente) e verniciate con vernice a grosso spessore (più strati) a poro aperto, colore trasparente, in modo che sia possibile la visibilità della



Marktgemeinde **Latsch** Comune di **Laces**

Steuernummer/codice fiscale: 00396990210 – Mehrwertsteuernummer/partita IVA: 00396990210
☎ 0473/623113 – Fax: 0473/623683 – PEC: latsch.laces@legalmail.it

venatura naturale del legno.

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti

Der Verfahrensverantwortliche Il Responsabile Unico del Procedimento