

**OFFENES VERFAHREN ÜBER EU-SCHWELLE FÜR DIE ARBEITEN:
SA 14 EISSPORTANLAGE BRUNECK –
NEUBAU**

**CIG: 767547632B
CUP: J18B17000100004**

KLARSTELLUNGEN

Fragestellung 16:

In der Pos. *07.01.14.06.* ist unter anderem eine Mineralfaserplatte mit einer Rohdichte von ≥ 70 kg/m³ beschrieben. Als Produkt wird der Typ Ursa Glaswool SF32 oder gleichwertig vorgeschlagen. In der entsprechenden Preisanalyse wird auch dieser Typ von Glaswolle herangezogen. Die verwendete Glaswolle weist aber nicht den Wert von ≥ 70 kg/m³ auf. Wir gehen somit davon aus, dass nicht die Rohdichte, sondern der Wärmeleitwert einzuhalten sind?

Antwort 16:

Die Mineralfaserplatte muss eine Rohdichte von ≥ 70 kg/m³ haben und den angegebene Wärmeleitwert.

Fragestellung 17:

Gerüst: im Sicherheits- und Koordinierungsplan sind weder im beschreibenden Text, noch in den Plänen und auch nicht in den Sicherheitskosten Fassaden- und Schutzgerüste vorgeschlagen. Wir bitten um Bestätigung, dass - sofern solche notwendig sind - diese mit den entsprechenden Positionen des Richtpreisverzeichnisses verrechnet werden.

Antwort 17:

In der Kostenschätzung der Sicherheit ist ein kleines Gerüst für eventuelle Montagen wo mehrere Firmen beteiligt sind vorgesehen. Fassaden und Schutzgerüste für Montagen sind in den jeweiligen Positionen enthalten da diese nicht als kollektive Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen sind.

Fragestellung 18:

Hebemittel: bitte um Bestätigung, dass die notwendigen Hebemittel mit den

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER I LAVORI:
SA14 IMPIANTO PER SPORT SU GHIACCIO BRUNICO - NUOVA COSTRUZIONE**

**CIG: 767547632B
CUP: J18B17000100004**

CHIARIMENTI

Quesito 16:

Nella posizione *07.01.14.06.* viene descritto un pannello in fibra minerale con una densità ≥ 70 kg/m³. Come prodotto si propone il tipo Ursa Glaswool SF32 Solarwool o equivalente. Nella analisi prezzo relativa è stato utilizzato il prodotto proposto. Tuttavia la lana di vetro utilizzata non ha un valore ≥ 70 kg/m³. Ne deduciamo pertanto che non sia la densità ma la conducibilità termica da doversi rispettare?

Risposta 16

La lana minerale da utilizzarsi deve avere una densità ≥ 70 kg/m³ e i valori di conducibilità termica indicati.

Quesito 17:

Ponteggi: Nel piano di sicurezza e coordinamento, ne nei testi esplicativi ne nelle planimetrie e neppure nei costi della sicurezza sono indicati ponteggi di protezione e di facciata. Chiediamo conferma che, nel caso siano necessari, questi sono stati calcolati nelle relative posizioni del capitolato.

Risposta 17

Nei costi della sicurezza è prevista un piccolo ponteggio per eventuali montaggi nei quali siano coinvolte più imprese. Ponteggi di facciata e sicurezza per montaggi sono compresi nelle voci relative in quanto non sono da considerarsi come misure di sicurezza collettive.

Quesito 18:

Piattaforma mobile: si chiede di confermare che le piattaforme mobili necessarie sono



entsprechenden Pos.en des Leistungsverzeichnis (z.B. 90.02.05.06.f verrechnet werden.

Antwort 18:

Ja werden mit den Positionen des Leistungsverzeichnis verrechnet.

Fragestellung 19:

Das Bewertungskriterium 02.01 verlangt einen beschreibenden Bericht (max. 4 Seiten A4 – Hochformat...), eventuell mit technische Datenblätter zur Erläuterung der vorgeschlagenen Lösung. Sind die technische Datenblätter zusätzlich zu den 4 Seiten gedacht oder müssen mit gerechnet werden?

Antwort 19:

Die technische Datenblätter sind nicht in den 4 Seiten des beschreibenden Berichtes miteingerechnet.

Fragestellung 20:

Einer der Begründungskriterien des Unterkriteriums 04.03 lautet: „die Vollständigkeit der Beschreibung der einzelnen durch das Bauvorhaben zu erwartenden Einflüsse und der entsprechenden Maßnahmen zur Minimierung“. Was ist damit gemeint?

Antwort 20:

Es werden bewertet:

1. Die Vollständigkeit der Beschreibung der einzelnen durch das Bauvorhaben zu erwarteten Einflüssen auf die Umgebung;
2. Die Vorschläge zur Minimierung der Einflüsse auf der Umgebung.

calcolate alla relativa voce del capitolato (ad esempio 90.02.05.06.f).

Risposta 18

Si sono calcolate nelle voci del capitolato.

Quesito 19:

Al criterio 02.01 viene richiesta una relazione esplicativa di (max 4 facciate A4 verticale...) con eventuali schede tecniche illustrative a delucidazione della soluzione proposta. Si chiede di specificare se le schede sono da intendersi ricomprese nelle 4 facciate di relazione o escluse.

Risposta 19

Le schede tecniche non sono da calcolarsi nelle 4 pagine della relazione esplicativa.

Quesito 20:

Al criterio 04.03 nella specificazione dei sub criteri di valutazione viene indicata la seguente specifica: „La completezza della descrizione dei singoli effetti da attendersi con il progetto e le relative misure di minimizzazione“. Si chiede cortesemente di chiarire questo concetto.

Risposta 20

Vengono valutati:

1. L'eshaustività della descrizione dei singoli effetti causati dal progetto sul contesto;
2. Le proposte per minimizzare questi effetti causati dal progetto sul contesto.