

**OFFENES VERFAHREN ÜBER EU-SCHWELLE FÜR DIE ARBEITEN:  
SA 14 EISSPORTANLAGE BRUNECK –  
NEUBAU**

**CIG: 767547632B  
CUP: J18B17000100004**

**KLARSTELLUNGEN**

**Fragestellung 21:**

Bei der Position 03.05.04.04.f\* wird anfangs ein System mit Seilführung beschrieben. Die anschließende Erwähnung des aufgerollten Reisverschlusses entspricht hingegen einem Zip System. In der Zeichnung ist auch eine Seilführung vorgesehen und der Preis in der Preisanalyse spiegelt auch die Seilführung wieder. Wir gehen davon aus, dass somit eine Seilführung anzubieten ist. Wir bitten um entsprechende Bestätigung.

**Antwort 21:**

Es ist ein Außenbeschattungssystem mit Seilführung vorgesehen.

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER I LAVORI:  
SA14 IMPIANTO PER SPORT SU  
GHIACCIO BRUNICO - NUOVA  
COSTRUZIONE**

**CIG: 767547632B  
CUP: J18B17000100004**

**CHIARIMENTI**

**Quesito 21:**

Nella voce 03.05.04.04.f\* viene descritto dapprima un sistema con guida a cavo. Più avanti si parla di guide con chiusura a cerniera. Nei disegni è rappresentato un sistema a cavi e il prezzo dell'analisi prezzi rispecchia quello di un sistema a cavi. Diamo quindi per definito che il sistema sia a cavi. Vi preghiamo di confermarcelo.

**Risposta 21:**

È previsto un sistema di ombreggiamento con guida a cavo.

