

PIANTA PIANO QUARTO
GRUNDRISS VIERTER STOCK
Scala / Maßstab 1:100

Bezeichnung denominazione	Vano scala protetto- Geschütztes Treppenhaus				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
25,80 m²	128,40 m²	REI60	-	-	
Bemerkungen annotazione	Vano scala protetto: Apertura di ventilazione 1,00 m² nel punto più alto Geschütztes Treppenhaus: Lüftungsfläche 1,00 m² an höchster Stelle				

Alimentazione e comando per la centralina di gestione della finestra di evacuazione fumi.
Centralina e meccanismo di apertura non di dominio dell'elettricità.
Empassung und Steuerung für die bauseitig Steuerzentrale des Entweichungsfenster.
Steuerzentrale und Öffnungsmechanismus nicht im Lieferumfang des Elektrikers enthalten.
- Netz/Reten: 230V/50Hz/1P+N+PE
- Steuerung von der Brandmeldezentrale / Linea di comando dalla centrale rivelazione incendio

Bezeichnung denominazione	Laboratorio - Labor - 4A				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
87,10 m ²	87,10 m ²	REI60	-	-	

Bezeichnung denominazione	Laboratorio - Labor - 4B				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
83,05 m ²	83,05 m ²	REI60	-	-	

Bezeichnung denominazione	ITI 2 - GOS 2 - 4B				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
69,30 m ²	69,30 m ²	REI60	-	-	

Bezeichnung denominazione	Ascensore - Aufzug				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
4,20	m²	4,20 m²	REI60	-	-
Bemerkungen annotazione					
Ascensore - Aufzug superficie di aerazione 0,20 m² an höchster Stelle Lüftungsöffnung 0,20 m² nel punto piu alto					

Bezeichnung denominazione	Vano scala protetto- Geschütztes Treppenhaus				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
126,40 m ²	613,95 m ²	REI60	-	-	
Bemerkungen annotazione	Vano scala protetto: Apertura di ventilazione 1,00 m ² nel punto piú alto Geschütztes Treppenhaus: Lüftungsfläche 1,00 m ² an höchster Stelle				

Bezeichnung denominazione	Vano Tecnico - Technikraum				
Fläche superficie	Gesamtfläche superficie totale	Brandbeständigkeit resistenza al fuoco	Bereich Typ area tipo	Anzahl Personen numero persone	
10,60 m ²	10,60 m ²	REI60	-	-	

BRANDSCHUTZSYMBOLE	SIMBOLI ANTINCENDIO
TRAGBARER FEUERLOSCHER TYP UND LÖSCHKAPAZITÄT	ESTINTORE PORTATILE TIPO E CAPACITÀ ESTINGUENTE
ELEKTROHAUPTSCHALTER	INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
VERREGELUNGSSCHALTER FÜR GERÄTE	INTERRUTTORE BLOCCO UTI
FEUERSCHUTZIGE TÜR REI-KLASSE	PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI - CLASSE
FEUERSCHUTZIGE TÜR REI-KLASSE	PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI - CLASSE
FLUCHTWEG NACH OBEN	PERCORSO USCITA VERSO L'ALTO
HORIZONTALER FLUCHTWEG	PERCORSO USCITA ORIZZONTALE
FLUCHTWEG NACH UNTEN	PERCORSO USCITA VERSO IL BASSO
FLUCHTWEGBREITE	LARGHEZZA USCITA DI EMERGENZA
OBERFLURHYDRANT	IDRANTE SOPRASUOLO
UNTERFLURHYDRANT	IDRANTE SOTTOSUOLO
HYDRANT AN DER MAUER DURCHMESSER UND NUMMER	IDRANTE A MURO DIAMETRO E NUMERO
HÄNDEL	NASPO
MOTORPUMPENANSCHLUSS	ATTACCO PER AUTOPIOMPA
RAUCHMELDER	RIELEVATORE DI FUMO
RAUCHMELDER (Zwischendecke)	RIELEVATORE DI FUMO (controsoffitto)
RAUCHMELDER (Unterboden)	RIELEVATORE DI FUMO (sotto pavimento)
RAUCHMELDER (für Lüftungskanäle)	RIELEVATORE DI FUMO (per canali d'aria)
THERMOOFFERENTIALMELDER	RIELEVATORE TERMODOLOMETRICO
MULTISENSORMELDER	RIELEVATORE MULTISENSORE
ELEKTROMAGNET FÜR REI-TÜR	ELETTROMAGNETE PER PORTA REI
BETÄTIGUNGSTASTER (Elektronagnet)	PULSANTE AZIONAMENTO (Elettromagneto)
MELDELEUCHTE	SEGNALATORE OTTICO
ANSCHLUSS FÜR ENTRÄUCHUNGSFENSTER	ATTACCO PER FINESTRA EVACUAZIONE FUMI
BRANDELMDETASTE	PULSANTE ALLARME INCENDIO
B. SIRENE (+ optische Meldung)-intern	SIRENA I. (segnalazione ottica) - interna
B. SIRENE (+ optische Meldung)-extern	SIRENA I. (segnalazione ottica) - esterna
BRANDELMDEANZEIGE	PANNELLO AVVISATORE ANTINCENDIO
BRANDELMDEZENTRALE	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
BRANDELMDEZENTRALE	CENTRALE RILEVAZIONE INCENDIO
NOTBELEUCHTUNGSKÖRPER (TP 0)	CORPO DI ILLUM. DI EMERGENZA (Tpo 0)
NOTBELEUCHTUNGSKÖRPER (TP 1)	CORPO DI ILLUM. DI EMERGENZA (Tpo 1)
NOTBELEUCHTUNGSKÖRPER (TP 2)	CORPO DI ILLUM. DI EMERGENZA (Tpo 2)
PANIKTÜRBESCHLAG	MANGHIONE ANTIPANICO
ELEKTROSCHRAUK	QUADRO ELETTRICO
TREFFPUNKT	PUNTO DI RACCOLTA
INGANG	INGRESSO

Autonome Provinz Bozen
Assessorat für Bauten
Abt. 11 – Hochbau und technischer Dienst

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato ai lavori pubblici
Rip. 11 – Edilizia e servizio tecnico

Provincia Autonoma de Bulsan
Assessorat per i l'èures public
Rep. 11 – Frabiché e sorvise technich

Projekt

Progetto

Kodex: 22.02.093.015.03.31
GEWERBEOBERSCHULE SCHLANDERS
ERWEITERUNG
DER GEWERBEOBERSCHULE UND
DER LANDESBERUFSSCHULE
SCHLANDERS (PROTZENWEG)

Codice: 22.02.093.015.03.31
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SILANDRO
AMPLIAMENTO
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E
DELLA SCUOLA PROFESSIONALE
DI SILANDRO (VIA CARRAIA)

AKTUALISIERUNG
BRANDSCHUTZPROJEKT

AGGIORNAMENTO
PROGETTO ANTINCENDIO

Inhalt

Contenuto

Grundriss vierter Stock
Pianta piano quarto

Plan Nr. | Tavola n.
BS 07

Die Direktorin des Amtes 11.2
La Direttrice dell'Ufficio 11.2

Dr. Arch. Marina
Albertoni

Verfasst
Elaborato

MM

Datum
Data

02.02.2017

Änderung
Modifica

Bauherr | Committente

Planer | Progettista

Der Abteilungsleiter
Il Direttore di ripartizione
Dr. Ing. Gustavo Mischi

Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

39100 BOZEN | BOLZANO
Silvius-Magnago-Platz 10
BOLZANO
tel. 0471/412330-31 | fax 0471/412329

3M Engineering s.r.l.
Management & Design

Via Max Planck - 3 - Planckstraße - 1 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ)
Tel 0471 099527 - Fax 0471 099547
info@3m-engineering.it - www.3m-engineering.it

Genehmigungen

Approvazioni

Amt für Hochbau West, LH 2, Silvius-Magnago-Platz 10, 39100 BOZEN | Ufficio edilizia ovest, Pal. prov. 2, Piazza Silvius Magnago 10, 39100
BOLZANO
tel. 0471/412300-01 - fax 0471/412309 | e-mail: Hochbau.West@provinz.bz.it - Edilizia.Ovest@provincia.bz.it