

Manuel Pallua

A: Antonio Mammone Tin
Oggetto: R: 2562_2016 Studio Energytech R: Richiesta offerta contatore acqua potabile

Da: Antonio Mammone Tin <antonio.mammone@tin.it>
Inviato: Donnerstag, 28. Juni 2018 17:31
A: Manuel Pallua <manuel.pallua@energytech.it>
Oggetto: 2562_2016 Studio Energytech R: Richiesta offerta contatore acqua potabile

Buonasera,
come da accordi Le quoto i misuratori di portata, quotato il liner in epdm (potabile) , e il convertitore omologato Custody Transfer

10	7ME6520-4PC12-2LA1	1 PC	2.854,00
----	--------------------	------	----------

SITRANS F M MAG 5100 W
O .
4P DN200, 8 Inch
C EN 1092-1, PN 16
1 Carbon steel flanges ASTM A 105,
corrosion-resistant coating of category
C4
2 Liner Material: EPDM
2 Hastelloy C-276
L MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Polyamid
enclosure, With display, 115-230VAC,
50/60 Hz
A No bus communication
1 Metric Polyamid terminal box or 6000 I
compact.

Netweight: 1.100 KG
Delivery time (working days): 10
plus transportation time

10	7ME6520-4HC12-2LA1	1 PC	2.563,00
----	--------------------	------	----------

SITRANS F M MAG 5100 W
O .
4H DN150, 6 Inch
C EN 1092-1, PN 16
1 Carbon steel flanges ASTM A 105,
corrosion-resistant coating of category
C4
2 Liner Material: EPDM
2 Hastelloy C-276
L MAG 5000, IP67 / NEMA 4X/6, Polyamid
enclosure, With display, 115-230VAC,
50/60 Hz
A No bus communication
1 Metric Polyamid terminal box or 6000 I

compact.

Netweight: 1.100 KG

Delivery time (working days): 10
plus transportation time

Saluti

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale colloquio l'occasione per porgere cordiali saluti

A. Mammone
Via Innsbruck, Loc. Roncafort
38121 Trento
Fax 0461 1955000 - webfax 0471 1967045
Cell. 335 6386596 email antonio.mammone@tin.it
PEC mammone@planetpec.it

Agenzie per Trento e Bolzano;

Danfoss Drives - <http://www.danfoss.it/drives>

Kaesar Compressori Srl - www.kaeser.it

Omal Spa - www.omal.it

Savi Srl www.savi-water.com - www.wamgroup.com

Siemens Spa SWE RC-IT I IA HD SC www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-strumentazione-di-processo-21332.htm

Sulzer Pumps Wastewater Italy Srl - www.sulzer.com

Trojan Technologies Italia www.trojanuv.com/it www.salsnes-filter.com

Da: Manuel Pallua [<mailto:manuel.pallua@energytech.it>]

Inviato: mercoledì 27 giugno 2018 13:21

A: Antonino Mammone

Oggetto: Richiesta offerta contatore acqua potabile

Buongiorno,
mi servirebbe un offerta per 2 contatori d'acqua potabile certificati MID con due uscite di segnali:
Portata contatore 1: 100l/s
Portata contatore 2: 50l/s

La ringrazio anticipatamente per la risposta
Cordiali saluti
Manuel Pallua

