

Agentur für Bevölkerungsschutz  
Amt für Brandverhütung



Agenzia per la protezione civile  
Ufficio Prevenzione incendi

Bolzano, 1 marzo 2019

Redatto da:  
Ingrid Baumgartner  
Tel. 0471 416020  
ingrid.baumgartner@provincia.bz.it

Al comune di Bolzano  
Direttore dell'ufficio opere pubbliche, edifici  
Dott. Ing. Rosario Celi  
39100 Bolzano  
[bz@legalmail.it](mailto:bz@legalmail.it)

Studio di ingegneria Valdemarin  
39042 Bressanone (BZ)  
[studio@valdemarin.it](mailto:studio@valdemarin.it)

Dott. Ing. Marco Bianco  
38122 Trento  
[marco.bianco4@ingpec.eu](mailto:marco.bianco4@ingpec.eu)

dem Amt vorbehalten/riservato all'Ufficio	
Akt Nr./pratica n.	Dokument/documento
5304	+P

### Legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18. Autorimessa interrata in Piazza Vittoria. Progetto di prevenzione incendi approvato.

In riferimento alla richiesta di esame progetto di data 24 gennaio 2019, ns. Prot. Nr. 1448 e si comunica che lo stesso è stato approvato da questo ufficio, fatti salvi i diritti di terzi, in data **1 marzo 2019** con le seguenti prescrizioni:

1. nei sistemi shunt di aerazione, i setti di separazione devono essere portati fino al piano terra;
2. deve essere fornito all'ufficio prevenzione incendi un calcolo delle superfici di aerazione con riferimento al rapporto vuoto/pieno delle griglie stesse, ai fini di una verifica;
3. le superfici grigliate di ventilazione sulla piazza devono essere tenute permanentemente sgombre da qualsiasi oggetto; particolare attenzione deve essere posta durante i giorni di mercato, al fine di evitare che le bancarelle possano chiudere tali aperture;
4. analogamente la via di esodo prevista tramite botola deve essere sempre mantenuta libera ed opportunamente segnalata. Inoltre, deve essere previsto un sistema per prevenire cadute in caso di botola aperta;
5. in considerazione dell'uso promiscuo dell'autorimessa, pubblico e privato, nonché del numero elevato di piani interrati e della presenza di persone diversamente abili, deve essere elaborato un Sistema di Gestione Antincendio che stabilisca le procedure da attuare in caso di emergenza; copia di tale elaborato deve essere fornito all'ufficio prevenzione incendi ai fini di un controllo;
6. i portoni dei box che si affacciano sui sistemi di ventilazione shunt, devono garantire sui portoni stessi, la medesima superficie di aerazione corrispondente alla superficie del cavedio (eventualmente decurtata dell'1/25 della superficie del box); i portoni che non si affacciano sui sistemi di ventilazione, devono garantire 1/100 della superficie in pianta del box stesso;
7. in tutti i piani ove presenti i locali "vano tecnico impianti elettrici" che si collegano con la via di esodo, è da prevedere un sistema di rivelazione che si colleghi al restante sistema di rivelazione allarme presente nell'autorimessa;
8. devono essere rispettate le distanze indicate nel DM 13 luglio 2011 tra l'estremità del tubo di scarico del gruppo elettrogeno ed eventuali aperture, finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione.

2019-03-01 5304 progetto approv.doc

Drususallee 116 • 39100 Bozen  
Tel. 0471 41 60 20 • Fax 0471 41 60 39  
<http://www.provincia.bz.it/zivilschutz/>  
[brandverhuetung.prevenzioneincendi@pec.prov.bz.it](mailto:brandverhuetung.prevenzioneincendi@pec.prov.bz.it)  
[brandverhuetung@provincia.bz.it](mailto:brandverhuetung@provincia.bz.it)  
Steuernr. 80013370210  
Mwst.Nr. 01657560213

viale Druso 116 • 39100 Bolzano  
Tel. 0471 41 60 20 • Fax 0471 41 60 39  
<http://www.provincia.bz.it/protezione-civile/>  
[brandverhuetung.prevenzioneincendi@pec.prov.bz.it](mailto:brandverhuetung.prevenzioneincendi@pec.prov.bz.it)  
[prevenzione.incendi@provincia.bz.it](mailto:prevenzione.incendi@provincia.bz.it)  
Codice fiscale 80013370210  
Partita Iva 01657560213



Si precisa inoltre che:

con l'approvazione del presente progetto, decade l'approvazione della richiesta di deroga di data 4 settembre 2018, come da comunicazione dd. 6 settembre 2018, Prot. Nr. 21828 e che l'ufficio prevenzione incendi non è entrato nel merito della relazione tecnica riguardante tra l'altro anche le fasi di cantiere e di sistemazione della piazza, poiché non di pertinenza di questo ufficio.

Cordiali saluti

La Direttrice d'Ufficio  
Arianna Villotti  
(sottoscritto con firma digitale)

Allegati:

progetto di prevenzione incendi composto da:

- 1.3.1 Relazione tecnica antincendio
- 1.3.2 Planimetria
- 1.3.3 Pianta 1 interrato
- 1.3.4 Pianta 2 interrato - Sezione A-A-
- 1.3.5 Pianta 3 interrato - Sezione B-B
- 1.3.6 Pianta 4 interrato
- 1.3.7 Pianta 5 interrato
- 1.3.8 Pianta 6 interrato