



LEGENDE - LEGENDA

- FLUCHTWEG HORIZONTAL  
VIA DI FUGA ORIZZONTALE
- FLUCHTWEG NACH OBEN  
VIA DI FUGA VERSO L'ALTO
- FLUCHTWEG NACH UNTEN  
VIA DI FUGA VERSO IL BASSO
- FLUCHTWEG  
VIA DI FUGA
- FEUERSICHERE WAND REI 60  
MURO TAGLIAFUOCO REI 60
- FEUERSICHERE TÜR REI 60  
PORTA TAGLIAFUOCO REI60
- FEUERSICHERE WAND REI 90  
MURO TAGLIAFUOCO REI 90
- FEUERSICHERE TÜR REI 90  
PORTA TAGLIAFUOCO REI90
- FEUERSICHERE WAND REI 120  
MURO TAGLIAFUOCO REI 120
- FEUERSICHERE TÜR REI 120  
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120
- PANIKGESCHLAG  
MANIGLIA ANTIPANICO
- HAUPTSCHALTER  
INTERRUTTORE GENERALE
- BRANDMELDEANLAGE-ZENTRALE  
CENTRALINA RILEVAZIONE INCENDI

MOTORPUMPENANSCHLUSS  
ATTACCO MOTOPIOMPAWANDHÄSPEL  
NASPO A MUROWANDHYDRANT  
IDRANTE A MUROPULVERLÖSCHER  
ESTINTORE A POLVERECO-1 LÖSCHER  
ESTINTORE A CO<sub>2</sub>RAUCHMELDER  
RILEVATORE DI FUMOMULTIKRITERIENMELDER  
RILEVATORE MULTICRITERIOFEUERMELDER  
PULSANTE D'ALLARMEALARMSIRENE  
SIRENA D'ALLARMENOTLEUCHTE  
ILLUMINAZIONE D'EMERGENZAOPTISCHE FASER  
FIBRA OTTICA TERMOSENSIBILE

WICHTIGE ANMERKUNGEN

Brandverhalten der Materialien: siehe Bericht!!!  
tragende Struktur R90  
Feuerlöscher: 34A 233B C 6kg  
Durchbrüche durch Brandabschnitte müssen mit der gleichen Feuerverstandsklasse des Abschnittes abgeschotet werden  
Notbeleuchtung muss 5 lux in 1 m Höhe vom Boden garantieren

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

Reazione al fuoco dei materiali: vedi relazione!!!  
struttura portante R90  
Estintori : 34A 233B C 6kg  
Fori e passaggi per compartimenti devono essere compartimentati con la stessa classe di resistenza al fuoco del compartimento attraversato  
Illuminazione di emergenza deve garantire 5 lux ad 1m dal piano di calpestio

BAUHERR - COMMITTENTE		STEMPEL - TIMBRO				
<div>GEMEINDE BOZEN COMUNE DI BOLZANO ABTEILUNG FÜR OFFENTLICHE ARBEITEN RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI LANCIASTRASSE - VIA LANCIA 4/A 39100 BOZEN - BOLZANO STEUERNR. - PART. IVA 00389240219</div>		<div></div>				
PROJEKT		PROGETTO				
<div>EINREICHSPROJEKT PROGETTO DEFINITIVO  TIEFGARAGE AM SIEGESPLATZ UND OBERFLÄCHENGESTALTUNG DES PLATZES PARCHEGGIO INTERRATO IN PIAZZA DELLA VITTORIA E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLA PIAZZA  CUP I55F13000170004</div>						
Datum data	Abänderung aggiornamento	ausgearbeitet redatto	genehmigt approvato			
30/07/2018	Richiesta deroga antincendio	MB	MV			
21/01/2019	Variante	MB	MV			
INHALT		CONTENUTO				
BRANDSCHUTZ - LAGEPLAN		ANTINCENDIO - PLANIMETRIA				
PROJEKTANT - PROGETTISTA: <div><div>STUDIO DI INGEGNERIA BAUINGENIEURBÜRO DOTT. ING. MARIO VALDEMARIN Bressanone, via Mercato Vecchio 21 Altenmarktgasse, Briven (BZ) tel. 0472-835576; fax 0472-836748; studio@valdemarin.it</div><div><div>Seals Certified ISO 9001</div></div></div>		STEMPEL - TIMBRO				
ARCHITEKTUR - ARCHITETTURA: <div><div>arch. Andrea Beretti 20129 Milano - Via Lariane 49 T + 39 02 86455380 info@annagiorgiandpartners.it www.annagiorgiandpartners.it</div></div>		ACQUEDOTTI E FOGNATURE: TRINK- UND ABWASSERLEITUNGEN: ING. MARCELLO BOTTA				
BRANDSCHUTZ - ANTINCENDIO: Dott. Ing. Marco Bianco Architettura e Antincendio Trento, viale N. Bolognini 10, Trient (TN) tel. 349 0597748 - marco.bianco@outlook.com						
Datum data	File file	ausgearbeitet redatto	genehmigt approvato	Masstab scala	Projektkode cod. progetto	Dokument documento
22/01/2019	B.PP.01 PIAZZA VITTORIA	MB	MV1	1:200	0918	1.3.2