

**Offenes Verfahren  
mittels elektronischer Vergabe****Procedura aperta  
con modalità telematica**

AOV/SUA L 03/2020

**RINNOVO E AMPLIAMENTO DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI FALZES  
UMBAU UND ERWEITERUNG DES VEREINSHAUSES IN PFALZEN**

CIG: 82663339C

**Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen**

Klarstellung Nr. 9	Chiarimento n. 9
<b>12.06.2020</b>	
<p><u>Frage:</u></p> <p>Fragestellung zu Faszikel Punkt 04.02.</p> <p>In den „Mindestanforderungen bei sonstigem Ausschluss“ für den 2-Schicht Fertigparkett ist eine „Länge bis 600mm“ und eine „Breite 60-70mm“ angegeben.</p> <p>Wir bitten um Bestätigung, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 600mm die maximale zulässige Dielenlänge ist.</li> <li>- die Breite der angebotenen Diele zwischen 60mm und 70mm liegen muss.</li> </ul>	<p><u>D:</u></p> <p>Chiarimento relativo al Fascicolo Punto 04.02.</p> <p>Nel requisiti minimi, come causa di esclusione, in merito al parquet a 2 strati è indicata una lunghezza ammissibile fino a 600 mm e una larghezza compresa tra 60 e 70mm.</p> <p>Chiediamo conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è ammessa una lunghezza massima del tavolato pari a 600 mm;</li> <li>- la larghezza del tavolato offerto dev'essere compresa tra 60 e 70mm.</li> </ul>
<p><u>Antwort:</u></p> <p>Hiermit bestätigen wir dass für den 2-Schicht Fertigparkett 600mm die maximale zulässige Dielenlänge ist und die Breite der angebotenen Diele zwischen 60mm und 70mm liegen muss.</p>	<p><u>Risposta:</u></p> <p>Con la presente confermiamo che, relativamente al parquet a due strati, la lunghezza massima ammissibile è pari a 600mm e la larghezza del tavolato oggetto di offerta dev'essere compresa tra 60 e 70 mm.</p>

Mit freundlichen Grüßen  
Die Vergabestelle  
Der Verfahrensverantwortliche

Distinti saluti  
La stazione appaltante  
Il Responsabile del Procedimento