denominazione edificio **8) Scuola Materna S.Giacomo "La Tartaruga"**
indirizzo **Via Maso Hilber, 8 * 39050 S.GIACOMO DI LAIVES**

nr	piano	loc nr	destinazione	serramento		Montaggio a>60°	tipo danno 1*caduta vuoto	tipo	tipologia serramento				tipologia vetro vetroc. * composizione da interno				marcatura			dimensioni cm	dimensioni mq	vi mq					ve mq				note	categoria intervento			
				nr	Int/Est	H*Vert	2*a persone o cose	L/ALL/PVC	P	F	PF	ALTRO	simm. S/NS	singolo	stratif	n.d.	S/N	vi	ve	vetro (b x h)	vetro											A	B	C	D	E
1	T	1	laboratorio	A	E	V	2	L		F			S	4 a 4			N			6x (83 - 53)	2,64	2,64					2,64							2,64	2,64	
2				B	I	V	2	L				fisso	S		3+3 a 3+3		N			2x(160-115)	3,68			3,68				3,68								
3				C	I	V	2	*				sopraluce porta int	*			* satinato	S*2B2																		
4	T	2	a.bagno	A	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			6 x (83 - 53)	2,64	2,64					2,64				1 vetro sostituito		2,64		2,64	
5				B								specchio	*				N			175 - 70	1,23	1,23											1,23			
6	T	3	bagno	A	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			6 x (83 - 53)	2,64	2,64					2,64						2,64		2,64	
7				B	I	V	2	*				sopraluce porta int	*			* satinato	S*2B2																		
8	T	4	aula	A*alto	E	V	2	L/All		F				4 a 4P			S*2B2			(102-66) x 2	1,35	1,35								1,35	pellicola su lato esterno		1,35			
9				A*basso	E	V	2	L/All		F					4+4 a 4+4		N			3x(85 - 52)	1,33			1,33				1,33								
10				B*alto	E	V	2	L/All		F				4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 95)	2,71	2,71								2,71	pellicola su lato esterno		2,71			
11				B*basso	E	V	2	L/All		F					4+4 a 4+4		N			3x(104 - 52)	1,62			1,62				1,62								
12				C*alto	E	V	2	L/All		F				4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 95)	2,71	2,71								2,71	pellicola su lato esterno		2,71			
13				C*basso	E	V	2	L/All		F					4+4 a 4+4		N			3x(104 - 52)	1,62			1,62				1,62								
14				D*alto	E	V	2	L/All		F				4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 95)	2,19	2,19								2,19	pellicola su lato esterno		2,19			
15				D*basso	E	V	2	L/All		F			S	N	4+4 a 4+4		S*2B2			3x(85 - 52)	1,33			1,33				1,33								
16				E	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			S*2B2			2x(180 - 39)	1,40				1,40											
17				F	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			S*2B2			2x(180 - 39)	1,40				1,40											
18		5	aula	A	E	V	2	L/All	P				NS	N	4+4 a 3+3		S*2B2			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39								
19				B	E	V	2	L/All		F			S	P4a4P			S*2B2			129 - 82	1,06		1,06							1,06	pellicola su lato esterno + int		1,06			
20				C	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39								
21				F1	I	V	2	*				vetro fisso lat.				ND	N			(97 - 97)	0,94	0,94									vetri lato porta int		0,94			
22				F2	I	V	2	*				vetro fisso lat.				* satinato	N			(97 - 97)	0,94	0,94									vetri lato porta int		0,94			
23	T	6	aula	A*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 95)	2,19	2,19								2,19	pellicola su lato esterno		2,19			
24				A*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(85 - 52)	1,33			1,33				1,33								
25				B*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 95)	2,71	2,71								2,71	pellicola su lato esterno		2,71			
26				B*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(104 - 52)	1,62			1,62				1,62								
27				C*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 95)	2,71	2,71								2,71	pellicola su lato esterno		2,71			
28				C*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(104 - 52)	1,62			1,62				1,62								
29				D*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 95)	2,19	2,19								2,19	pellicola su lato esterno		2,19			
30				D*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4	ND	N			3x(85 - 52)	1,33			1,33				1,33								
31				E	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3		ND	N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40						1,40			1,40
32				F	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40						1,40			1,40
33	T	7	aula	A	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39								
34				B	E	V	2	L/All		F			S	P4a4P			S*2B2			129 - 82	1,06		1,06							1,06	pellicola su lato esterno + int		1,06			
35				C	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39								
36				D	E	V	2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			3x(89 - 39)	1,04	1,04					1,04						1,04			1,04
37				E	I	H	1+2					luc a soffitto				plexi	N				0,00										lucernario a soffitto * lato interno * est cupola con vetro retinato					
38	T	8	aula	A*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 95)	2,19	2,19								2,19	pellicola su lato esterno		2,19			
39				A*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(85 - 52)	1,33			1,33				1,33								
40				B*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 95)	2,71	2,71								2,71	pellicola su lato esterno		2,71			
41				B*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(104 - 52)	1,62			1,62				1,62								
42				C*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 95)	2,71	2,71								2,71	pellicola su lato esterno		2,71			
43				C*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(104 - 52)	1,62			1,62				1,62								
44				D*alto	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 95)	2,19	2,19								2,19	pellicola su lato esterno		2,19			
45				D*basso	E	V	2	L/All		F			S		4+4 a 4+4		N			3x(85 - 52)	1,33			1,33				1,33								
46				E	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40						1,40			1,40
47				F	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40						1,40			1,40
48	T	9	aula	A	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39								
49				B	E	V	2	L/All		F			S	P4a4P			S*2B2			129 - 82	1,06		1,06							1,06	pellicola su lato esterno + int		1,06			

50				C	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39							
51				D	E	V	2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			3x(89 - 39)	1,04	1,04				1,04						**1,04**		**1,04**	
52				E	I	V	2	*				sopraluce porta int	*			satinato	S*2B2				0,00														
53				F	I	V	2	*				sopraluce porta int	*			satinato	S*2B2				0,00														
54	**T**	**10**	**bagno**	A	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 86)	1,99	1,99							1,99	pellicola su lato esterno		**1,99**			
55				A	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 86)	2,45	2,45							2,45	pellicola su lato esterno		**2,45**			
56				C	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40					**1,40**			**1,40**
57				D	I	V	2	*				sopraluce porta int	*			* satinato	S*2B2				0,00														
58	**T**	**11**	**bagno**	A	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (77 - 86)	1,99	1,99							1,99	pellicola su lato esterno		**1,99**			
59				B	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4P			S*2B2			3x (95 - 86)	2,45	2,45							2,45	pellicola su lato esterno		**2,45**			
60				C	E	V	1+2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40					**1,40**			**1,40**
61	**T**	**12**	**atrio**	A	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39							
62				B	E	V	2	L/All		F			S	P4a4P			S*2B2			129 - 82	1,90		1,90						1,90	pellicola su lato esterno + int	**1,90**				
63				C	E	V	2	L/All	P				NS		4+4 a 3+3		N			(88-18) + (71-93) + (71-81)	1,39			1,39				1,39							
64	**T**	**13**	**ufficio**	A	E	V	2	L/All		F			S	4a 4			N			2x(47 - 86)	0,81	0,81				0,81							**0,81**	**0,81**	
65				B	I	V	2	*				vetro armadio		5			N			3x(45 - 145)	1,84	1,84								anta armadio			**1,84**		
66				C	E	V	2	L				luc.fisso	S	3 a 3			N			2x(180 - 39)	1,40	1,40					1,40						**1,40**		**1,40**
67	**T**	**14**	**aula**	A	E	V	2	L/All		F			S	4 a 4			N			2x(47 - 85)	0,80	0,80				0,80						**0,80**		**0,80**	
68				B								specchio	*				N			45 - 60	0,27	0,27										**0,27**			
69	**T**	**15**	**bagno**	A	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			93 - 82	0,76	0,76				0,76						**0,76**		**0,76**	
70				B								specchio	*				N			45 - 60	0,27	0,27										**0,27**			
71	**T**	**16**	**palestra**	A1	E	V	2	L		F			NS		4a 3+3		N			2x(74 -202)	2,99	2,99						2,99		lati esterni		**2,99**			
72				A2	E	V	2	L		F			NS		3+3 a 4		N			2x(73 - 195)	2,85			2,85		2,85				cantrale				**2,85**	
73				B1	E	V	2	L		F			NS		4a 3+3		N			2x(74 -202)	2,99	2,99						2,99		lati esterni		**2,99**			
74				B2	E	V	2	L		F			NS		3+3 a 4		N			2x(73 - 195)	2,85			2,85		2,85				cantrale				**2,85**	
75				C1	E	V	2	L		F			NS		4a 3+3		N			2x(74 -202)	2,99	2,99						2,99		lati esterni		**2,99**			
76				C2	E	V	2	L		F			NS		3+3 a 4		N			2x(73 - 195)	2,85			2,85		2,85				cantrale				**2,85**	
77				D1	E	V	2	L		F			NS		4a 3+3		N			2x(74 -202)	2,99	2,99						2,99		lati esterni		**2,99**			
78				D2	E	V	2	L		F			NS		3+3 a 4		N			2x(73 - 195)	2,85			2,85		2,85				cantrale				**2,85**	
79				E	E	V	2	L		F			NS		3+3 a 4		N			71 - 130	0,92			0,92		0,92								**0,92**	
80				F								specchio	*				N			(180-70)	1,15	1,15										**1,15**			
81	**T**	**17**	**cucina**	A	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
82				B	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
83				C	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
84				D	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
85				E	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
86				F	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
87				G	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
88				H	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
89				I	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			71 - 130	0,92	0,92				0,92							**0,92**	**0,92**	
90				L	I	V	2	L				sopraluce porta int		3			N			69 - 102	0,70	0,70											**0,70**		
91				M	I	V	2	L				sopraluce porta int		3			N			69 - 102	0,70	0,70											**0,70**		
92				N	I	V	2	L				sopraluce porta int		3			N			69 - 102	0,70	0,70											**0,70**		
93				O	E	V	2	L		F						retinato	N			90 - 90	0,81	0,81											**0,81**		
94				P	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			27 -100	0,27	0,27				0,27							**0,27**	**0,27**	
95				Q	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			27 -100	0,27	0,27				0,27							**0,27**	**0,27**	
96				R	E	V	2	L		F			S	3 a 3			N			27 -100	0,27	0,27				0,27							**0,27**	**0,27**	
97				S	I	V	2	L				sopraluce porta int		3			N			69 - 102	0,70	0,70											**0,70**		
98	**T**	**18**	**ingresso**	A	E	V	2	All				fisso	S		4+4 a 4+4		N			37 - 188	0,70			0,70				0,70		lat s*					
99				B	E	V	2	All		P			S		4+4 a 4+4		N			81 - 198	1,60			1,60				1,60		porta					
100				C	E	V	2	All				fisso	S		4+4 a 4+4		N			65 - 198	1,29			1,29				1,29		lat d*					
101				D	E	V	2	All				sopraluce	S		4+4 a 4+4		N			157 - 34	0,53			0,53				0,53		lato s*					
102				E	E	V	2	All				sopraluce	S		4+4 a 4+4		N			65 - 34	0,22			0,22				0,22		lato d*					

103	**T/1**	**19**		A	E	V	1+2					vetro ascensore			4+4		N			2 x 6 x (82-98)	9,64			9,64						seramento intelaiato vano ascensore					
104	**1P**	**20**	**aula**	A1*basso	E	V	2	All	P				S		4+4 a 4+4		N			110 - 69	0,76			0,76				0,76		ingresso					
105				A2*alto	E	V	2	All	P				S		4+4 a 4+4		N			110 - 100	1,10			1,10				1,10		ingresso					
106				B	E	V	2	Pvc/All			PF		S		4+4 a 4+4		N			2x /59 - 158)	1,86			1,86				1,86							
107				C	E	V	2	Pvc/All			PF		S		4+4 a 4+4		N			2x /59 - 158)	1,86			1,86				1,86							
108				D	E	V	2	Pvc/All			PF		S		4+4 a 4+4		N			2x /59 - 158)	1,86			1,86				1,86							
109				E	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
110				F	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
111				G	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
112				H	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
113				I	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
114				L	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
115				M	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
116	**1P**	**21**	**anti**	A	E	V	2	Pvc/All			PF				4+4 a 4+4		N			2x /59 - 158)	1,86			1,86				1,86							
117				B								specchio	*				N			140 - 60	0,84	0,84									**0,84**				
118	**1P**	**22**	**bagno**	A	E	V	2	Pvc/All		F			S		3+3 a 3+3		N			22 - 120	0,26			0,26				0,26							
119				B								specchio	*				N			60 - 45	0,27	0,27									**0,27**				
120	**T**	**23**	**magazz.**	A	E	V	2	L				sopraluce porta				retinato	*																		
121	**T**	**24**	**tettoia**	A	E	H	2					tettoia ingr				*	*			X	*									tettoia ingresso principale					
122	**1P**	**23**	**tettoia**	A	E	H	2					tettoia ingr				*	*			X	*									tettoia ingresso 1p					
123	**cop**	**23**	**cupola**	A	E	H	2					cupola cop				retinato	*			X	*									cupola esterna copertura					
																					170,21	92,09	5,07			32,76	10,87	60,25	42,51		**1,90**	**75,82**	**19,43**	**32,76**	**10,87**
																							97,16				146,39					**97,16**		**43,63**	

Bolzano, 12/02/2012

rev03

LEGENDA

- classe 1
- classe 2
- classe 3
- classe 4
- classe 5

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
KAMMER DER ARCHITEKTEN RAUMPLANER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN UND DENKMALPFLEGER DER PROVINZ BOZEN
498
ARCHITETTO
MARCHESONI
LUCA
Bozzone A