

# GEMEINDE TISENS

# COMUNE DI TESIMO

## Erweiterung Friedhof Tisens

Verglasungsarbeiten - Stahl Glaswand - Schlosserarbeiten

## Ampliamento cimitero Tesimo

Opere in vetro - Acciaio per muro in vetro - Opere da fabbro

CIG KODEX  
CUP KODEX

5704946E5B  
H53G10000140007

CODICE CIG  
CODICE CUP

MITTEILUNG Nr. 1

COMUNICAZIONE n. 1

KLÄRUNGEN AN ANFRAGEN

CHIARIMENTI A DOMANDE

### Anfrage 1

Ist für die Stahlkonstruktion die CE-Zertifizierung UNI EN 1090-1 CPR 305/11 obligatorisch?

### Antwort 1

Gemäß NTC 2008, Absatz 11.3.4.11. wird die Bescheinigung über die Mitteilung der Tätigkeit des Verarbeitungszentrums, welche vom Zentralen Technischen Dienst ausgestellt wird, angefordert.

### Domanda 1

Per la carpenteria metallica strutturale è obbligatoria la certificazione CE UNI EN 1090-1 CPR 305/11?

### Risposta 1

Verrà richiesto l'attestato di denuncia dell'attività di centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, così come previsto dalle NTC 2008 al paragrafo 11.3.4.11.

Datum, 24.04.2014

Data, 24.04.2014

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti



RUP - Gemeindegemeinschaftssekretär RUP - Segretario Comunale

Peter Casatta