



**Erweiterung und Verstärkung
Wasserkraftwerk Birkenwald**

**Ampliamento e potenziamento impianto
idroelettrico Birkenwald**

Verlegung der Druckrohrleitung

Posa della condotta forzata

KODE DER AUSSCHREIBUNG

OFF. VERF. 01/2012

CODICE GARA

CIG KODEX

3650548F7E

CODICE CIG

CUP KODEX

I45F11000130007

CODICE CUP

MITTEILUNG Nr. 1

COMUNICAZIONE n. 1

RICHTIGSTELLUNG LANGTEXT

RETTIFICA TESTO LUNGO

Aufgrund eines materiellen Fehlers wird die Pos. 75.01.04.01 *Druckrohrleitung aus Stahl S 355 J2G3 im Langtext folgendermaßen berichtigt:

A causa di un errore materiale viene rettificata nel testo lungo la Pos. 75.01.04.01*Fornitura della condotta forzata in acciaio S 355 J2G3 nel seguente modo:

Anstatt

Pos. 75.01.04.01

*Druckrohrleitung aus Stahl S 355 J2G3

Anziché

Pos. 75.01.04.01

*Fornitura della condotta forzata in acciaio S 355 J2G3

Lesen Sie

Pos. 75.01.04.01

***Lieferung und Verlegung** der Druckrohrleitung aus Stahl S 355 J2G3

Leggi

Pos. 75.01.04.01

*Fornitura e **posa** della condotta forzata in acciaio S 355 J2G3

Datum, 09.02.2012

Data, 09.02.2012

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti

Der Bürgermeister Il Sindaco

unterzeichnet auf Original Firmato sull'originale
Albert Gögele