

Codice GARA: AOV/SUA L 002/2016 - "CENTRO BIBLIOTECARIO BZ"



Code der AUSSCHREIBUNG: AOV/SUA L 002/2016 - "BILBLIOTHEKENZENTRUM BZ"

CIG : 6491075C88

CUP: B49H00000010003

Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richtigstellungen

| | |
|---|---|
| Nr. 1 | |
| 14/03/2016 | |
| Argomento: Tabella calcolo onorari Vedi allegati  comunicazione-t333482i0a6306e16797.pdf Cordiali saluti La stazione appaltante | Thema: Kostenberechnungstabelle Honorare Siehe Anlagen  comunicazione-t333482i0a6306e16797.pdf Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle |
| Nr. 2 | |
| 18/03/2016 | |
| Argomento: Rettifica tabella calcolo onorari La tabella pubblicata il 14/03/2016 alle 08:34, contiene un errore materiale. Prego usare la tabella in allegato a questa comunicazione.  comunicazione-t333482i0a6306e16797_1.pdf Cordiali saluti La stazione appaltante | Thema: Richtigstellung Kostenberechnungstabelle Honorare Die am 14.03.2016 um 08.34 veröffentlichte Tabelle, enthält einen Fehler. Bitte dieser Mitteilung beigefügte Tabelle verwenden.  comunicazione-t333482i0a6306e16797_1.pdf Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle |
| Nr. 3 | |
| 22/03/2016 | |
| Argomento: DELUCIDAZIONI 1) Delucidazione in merito all'articolo 1, comma 2.4 del disciplinare di gara: Come previsto dal disciplinare di gara: Ai sensi dell'art. 261 co. 7 del D.P.R. n. 207/2010 in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti di cui all'art. 263, co. 1, lettere b) e d) (corrispondente alla lettera c) del disciplinare) devono essere posseduti | Thema: ERLÄUTERUNGEN 1) Erläuterung zum Artikel 1, Absatz 2.4 der Ausschreibungsbedingungen: Wie in den Ausschreibungsbedingungen vorgesehen: Im Sinne des Art. 261, Absatz 7 des D.P.R. Nr. 207/2010 müssen im Falle einer Bietergemeinschaft laut Art. 90, Abs.1, Buchst. g) des Vergabegesetzes, die Bietergemeinschaften die Voraussetzungen laut Art. 263, Absatz 1, Buchstaben b) und d) (entspricht dem Buchstaben c) der |

| | |
|--|---|
| <p>cumulativamente dal raggruppamento.</p> <p>2) Delucidazione in merito all'articolo 1, comma 2.4 del disciplinare di gara:</p> <p>Il professionista individuato quale esecutore del coordinamento della sicurezza deve essere in possesso SOLO dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., richiesti per lo svolgimento di detta prestazione.</p> <p>Cordiali saluti La stazione appaltante</p> | <p>Ausschreibungsbedingungen) kumulativ besitzen.</p> <p>2) Erläuterung zum Artikel 1, Absatz 2.4 der Ausschreibungsbedingungen:</p> <p>Der Techniker, der als Ausführer der Sicherheitskoordinierung angezeigt ist, muss NUR die für die genannte Leistung verlangten Anforderungen laut Art. 98 des GVD 81/2008, i.g.F., erfüllen.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</p> |
| <p>Nr. 4</p> | |
| <p>30/03/2016</p> | |
| <p>Argomento: Comunicazione</p> <p>Si fa presente che la stazione appaltante non può esprimere giudizi preventivi in merito alle richieste di equipollenza e/o verifica dei requisiti speciali di partecipazione poste da potenziali concorrenti alle procedure di gara.</p> <p>Cordiali saluti La stazione appaltante</p> | <p>Thema: Mitteilung</p> <p>Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Vergabestelle vorab kein Urteil über die Anträge auf Anerkennung der Äquivalenz und / oder Überprüfung der besonderen Teilnahmevoraussetzungen seitens potenzieller Mitbewerber an den Ausschreibungsverfahren abgeben darf.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</p> |
| <p>Nr. 5</p> | |
| <p>01/04/2016</p> | |
| <p>Argomento: Rettifica</p> <p>Vedi allegato  comunicazione-t333482i0a6306e16797.03.2016.pdf</p> <p>Cordiali saluti La stazione appaltante</p> | <p>Thema: Richtigstellung</p> <p>siehe Anlage  comunicazione-t333482i0a6306e16797.03.2016.pdf</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</p> |
| <p>Nr. 6</p> | |
| <p>05/04/2016</p> | |
| <p>Argomento: DELUCIDAZIONI</p> <p>A dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti speciali per la progettazione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 capo 2.4 del disciplinare di gara, possono ritenersi valide tutte le tipologie di servizi elencati al comma 2 dell'art. 252 del D.P.R 207/2010, anche servizi per la sola progettazione preliminare.</p> | <p>Thema: ERLÄUTERUNGEN</p> <p>Zur Feststellung der Erfüllung der besonderen Voraussetzungen für die Planung entsprechend dem Art. 1, Absatz 2.4, Komma a) und b) der Ausschreibungsbedingungen, werden alle Typologien von Leistungen anerkannt, welche im Art. 252 des D.P.R 207/2010 aufgelistet sind. Dazu gehören auch Leistungen nur für das Vorprojekt.</p> |

| | |
|---|---|
| Cordiali saluti La stazione appaltante | Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle |
| Nr. 7 | |
| 06/04/2016 | |
| Argomento: DELUCIDAZIONE Vedi allegato pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797_1.03.2016.pdf | Thema: ERLÄUTERUNGEN Siehe pdf-Anlage  comunicazione-t333482i0a6306e16797_1.03.2016.pdf |
| Cordiali saluti La stazione appaltante | Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle |
| Nr. 8 | |
| 13/04/2016 | |
| Argomento: RETTIFICA Vedi 4 allegati pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797_3.pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797_4.pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797.04.2016.pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797_5.pdf | Thema: RICHTIGSTELLUNG Siehe 4 pdf-Anlagen  comunicazione-t333482i0a6306e16797_3.pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797_4.pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797.04.2016.pdf  comunicazione-t333482i0a6306e16797_5.pdf |
| Cordiali saluti La stazione appaltante | Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle |
| Nr. 9 | |
| 18.04.2016 | |
| Argomento: DELUCIDAZIONE Un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, chiede di confermare che il sopralluogo possa essere effettuato anche da un dipendente del proprio socio cooperatore che verrà indicato dal consorzio stesso in sede di gara quale esecutore dei lavori. La risposta è: SI Cordiali saluti La stazione appaltante | Thema: ERLÄUTERUNGEN Ein Konsortium laut Art. 34, Komma 1, Buchst. b), des GVD Nr. 163/2006, fragt um Bestätigung ob der Lokalausweis auch von einem Angestellten eines Konsortiummitgliedes ausgeführt werden kann, welches bei Angebotabgabe vom Konsortium selbst, als durchführendes Mitglied der Arbeiten angegeben wird. Die Antwort lautet: JA Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle |
| Nr. 10 | |
| 17.05.2016 | |
| Domanda del 05.05.2016 | Fragestellung vom 05.05.2016 |

| | |
|---|--|
| QUESITO Ai fini del dimensionamento delle paratie di protezione dello scavo e degli eventuali tiranti SI CHIEDE di fornire il numero dei piani interrati e la | FRAGE Um die Sicherungsmaßnahmen des Aushubes und die möglichen Anker zu definieren wird |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>quota di imposta delle fondazioni della scuola di recente costruzione adiacente alla nuova biblioteca.</p> | <p>ersucht, die Anzahl der Untergeschosse und die Kote der Fundamente der angrenzenden Schule mitzuteilen.</p> |
| <p>RISPOSTA ALLA DOMANDA</p> <p>La costruzione del liceo classico G. Carducci ha due piani interrati (considerando il piano di accesso come piano terra) ma esiste, in una porzione limitata, un terzo piano interrato (cavedio tecnico largo 2,60 m che termina sotto il vano caldaia). Si vedano al riguardo le tavole allegate.</p> <p>Le quote di imposta delle fondazioni sono desumibili dalle tavole allegate (sezioni). A chiarimento si comunica che la quota di riferimento per il Carducci è 271,015 s.l.m. ed è pari a +0,945m dell'edificio. Questa quota la si trova davanti all'entrata della rampa</p> | <p>ANTWORT AUF FRAGE</p> <p>Das Gebäude in dem das humanistische Gymnasium „G. Carducci“ untergebracht ist, hat noch zwei unterirdische Geschosse (wobei das Eingangsniveau als Erdgeschoss angesehen wird). Es existiert aber ein drittes Untergeschoss, dieses aber nur in einem begrenzten Teil des Gebäude (technisches Untergeschoss mit einer Breite von 2,6 m der bis unter dem Heizungsraum reicht). Als Anlage die Pläne, in der diese Untergeschosse ersichtlich sind.</p> <p>Die Kote der Fundamente sind aus den beigelegten Plänen (Schnitte) ersichtlich. Es wird zudem mitgeteilt, dass die Nullkote für das „Carducci“-Gebäude 271,015 ü.d.M. ist und +0,945 m des Gebäudes entspricht. Diese Kote findet man vor der Rampeneinfahrt.</p> |
| <p>Allegato: 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf planim 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf 1UG 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf 2UG 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf 3UG 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf schnitt 3 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf schnitt 4 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf schnitt 5</p> | <p>Anlagen: 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf planim 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf 1UG 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf 2UG 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf 3UG 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf schnitt 3 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf schnitt 4 2016 05 12 A-12 As Built 1_50.pdf schnitt 5</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Nr. 11</p> | |
| <p>20/05/2016</p> | |
| <p>QUESITO: 03.05.2016 18:28</p> <p>Considerato che il Capitolato Speciale di Appalto Parte II prescrive al punto 4.3.4.5-Zona Biblioteca di considerare nel dimensionamento dell'impianto di ventilazione meccanica una portata d'aria esterna correlata ad un affollamento di 0,3 persone/m², risulterebbe che nella suddetta zona, di ca. 10000 m² di superficie complessiva ai vari piani, si debba considerare la presenza di ca. 3000.</p> <p>Considerato altresì che la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi riporta come massimo affollamento dell'edificio un valore limite di 600 persone (500 visitatori e 100 collaboratori) salvo superamenti di punta per eventi eccezionali e indica correttamente che il numero massimo di persone presenti per piano è legata alla massima capacità di deflusso assicurata dalle vie di fuga orizzontali e verticali, come riepilogato in apposita tabella {pag.6 della Relazione tecnica antincendio}, ne risulta che l'affollamento massimo di 0,3 persone/m² riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto non potrebbe</p> | <p>FRAGE: 03.05.2016 18:28</p> <p>Mit Bezug auf die Besonderen Vertragsbedingungen – Teil II, in dem unter Punkt 4.3.4.5-Zone Bibliothek wird für die Bemessung der mechanischen Lüftungsanlage eine übertrieben hohe Lüftungsleistung verglichen zu einer Dichte von 0,3 Personen/m² vorgesehen. Das würde bedeuten, dass in dieser Zone mit ca. 10000 m² Gesamtfläche pro Stock, eine Personenanzahl von ca. 3000 annehmen müsste. Mit Bezug auf den Unterlagen zum Brandschutz wird eine max. Personenanzahl im Gebäude von 600 Personen angenommen (500 Besucher und 100 Mitarbeiter) mit Überschreitungen dieser Werte bei Spitzenwerte. Diese Anzahl der maximalen Personenanzahl pro Stockwerk wird korrekt angegeben, da diese auf die horizontale und vertikale max. Kapazität der Fluchwege</p> |

essere assunto come valore progettuale per il dimensionamento dell'impianto di ventilazione meccanica.

Si richiede un chiarimento in merito.

RISPOSTA: parte 1

Le relazioni tecniche in generale che sono state allegate ed, in particolare, quelle impiantistiche e quella antincendio, non sono vincolanti.

E' infatti lo scopo di questo appalto integrato complesso con progetto definitivo ottenere un corretto dimensionamento degli impianti in funzione di una proposta progettuale che è vincolata come progettazione architettonica e in linea generale come distribuzione interna, "fatto salvo le eventuali modifiche derivanti da scelte conseguenti alle necessità degli impianti termomeccanici, elettrici e antincendio".

Ciò significa che sono ammesse le modifiche di distribuzione interna derivanti da necessità legate all'impiantistica, all'antincendio o ad altre normative tecniche specifiche in generale, non sufficientemente dettagliate nel progetto di concessione messo in gara.

Ciò premesso con riferimento al quesito

03.05.2016 parte 1

per evitare possibili fraintendimenti si modifica il punto 4.3.4.5 nel seguente modo:

Biblioteca, zone lettura e zone scaffali:

Aria esterna

7 l/s persona più 0,7 l/s x m² considerando un affollamento ai sensi della direttiva UNI 10339

Uffici

Aria esterna

7 l/s persona più 0,7 l/s x m² considerando un affollamento ai sensi delle direttive UNI 10339 e tenuto conto eventualmente di una presunta area utile a disposizione delle persone.

Bar / Caffetteria e locali simili

11 l/s persona considerando un affollamento ai sensi delle direttive UNI 10339 e tenuto conto eventualmente di una presunta area utile a disposizione delle persone.

berechnet ist, wie aus Tabelle ersichtlich (Seite 6 des Brandschutzberichtes) und somit eine maximale Personendichte von 0,3 Personen/m² wie in den Besonderen Vertragsbedingungen vorgesehen, nicht als Planvorgabe für die Bemessung der mechanischen Lüftungsanlage angenommen werden kann.

Es wird um eine Klarstellung ersucht.

ANTWORT: Teil 1

Die beigelegten technischen Berichte im Allgemeinen und insbesondere die technischen Berichte der Anlagen und des Brandschutzes sind nicht bindend. Ziel dieser Ausschreibung als „appalto integrato complesso“ mit definitiven Projekt ist eine korrekte Bemessung der technischen Anlagen, in Funktion des Projektierungsvorschlages, ohne das architektonische Projekt und die internen Raumaufteilungen abzuändern, „außer diese Änderungen ergeben sich aufgrund anlagebedingter Notwendigkeiten der Heiz-, Belüftungs-, Elektro- und Brandschutzanlagen“ ..

Das bedeutet, dass Änderungen an der Raumaufteilung zugelassen sind, wenn diese aufgrund Notwendigkeiten der technischen Anlage, der Brandschutzanlagen oder weitere spezifische technische Vorschriften, die in den zur Ausschreibung beigelegten Unterlagen nicht ausführlich genug behandelt wurden, zurückzuführen sind.

Dies vorausgeschickt, mit Bezug auf Frage 03.05.2016 Teil 1 und um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, wird Punkt 4.3.4.5 folgendermaßen abgeändert:

Bibliothek, Lese- und Regalbereiche

Außenluft

7 l/s je Person + 0,7 l/s x m² bei einer Dichte gemäß Richtlinie UNI 10339

Büros

Außenluft

7 l/s je Person + 0,7 l/s x m² bei einer Dichte gemäß Richtlinie UNI 10339 und die mögliche nützliche Fläche, die für die Personen verfügbar ist (Fläche ohne Einrichtung) mit zu berücksichtigen.

Bar/Cafe und ähnliche Räume

11 l/s je Person bei einer Dichte gemäß Richtlinie UNI 10339 und die mögliche nützliche Fläche, die für die Personen verfügbar ist (Fläche ohne Einrichtung) mit zu berücksichtigen.

Besprechungs-/Tagungsräume

7 l/s je Person + 0,7 l/s x m²

Personenanzahl laut lay-out (falls nicht

| | |
|--|--|
| <p>Sale conferenze 7 l/s persona più 0,7 l/s x m² Numero di persone: da lay-out (se non indicato si farà riferimento ad un affollamento ai sensi delle direttive UNI 10339 e tenuto conto eventualmente di una presunta area utile a disposizione delle persone)</p> <p>Piccole sale riunioni 7 l/s persona più 0,7 l/s x m² Numero di persone: da lay-out (se non indicato si farà riferimento ad un affollamento ai sensi delle direttive UNI 10339 e tenuto conto eventualmente di una presunta area utile a disposizione delle persone)</p> <p>RISPOSTA: parte 2</p> <p>Il numero di massimo affollamento contenuto nella relazione antincendio messa a disposizione è indicativo e non vincolante ed è onere dell'offerente proporre un valore limite del proprio progetto, tenendo conto degli affollamenti come sopra meglio specificato e/o tenendo conto della massima capacità di deflusso in funzione delle vie di fuga orizzontali e verticali o di altre valutazioni nella libertà dell'offerente.</p> <p>Questo significa che se ad un piano, la capacità di deflusso in tema antincendio, determina un numero di persone limite inferiore rispetto a quello conseguente al massimo affollamento derivante applicando i coefficienti delle direttive UNI di cui sopra, è assolutamente ammesso e logico, nella libertà dell' offerente, usare, per il dimensionamento dell'impianto di ventilazione meccanica, il valore limite di numero di persone derivante dalle capacità di deflusso in tema antincendio.</p> <p>Cordiali saluti La stazione appaltante</p> | <p>angegeben wir eine Dichte gemäß Richtlinie UNI 10339 und die mögliche nützliche Fläche, die für die Personen verfügbar ist (Fläche ohne Einrichtung) mit zu berücksichtigen, angenommen.</p> <p>Kleine Sitzungsräume 7 l/s je Person + 0,7 l/s x m² Personenanzahl laut lay-out (falls nicht angegeben wir eine Dichte gemäß Richtlinie UNI 10339 und die mögliche nützliche Fläche, die für die Personen verfügbar ist (Fläche ohne Einrichtung) mit zu berücksichtigen, angenommen.</p> <p>ANTWORT: Teil 2</p> <p>Die im technischen Bericht angegebene maximale Personenanzahl ist nur Indikativ und nicht bindend. Es ist Aufgabe des Anbieters eine maximale Personenanzahl, auf Grundlage der eigenen Projektangaben vorzuschlagen, wobei die oben beschriebenen Personenanzahl und/oder die maximale Kapazität der horizontalen und vertikalen Fluchtwege, oder andere vom Anbieter freie Entscheidungen, zu berücksichtigen sind. Das bedeutet, dass falls die Anzahl der Personendichte aufgrund der Fluchtkapazität, laut Brandschutz, weniger ist, gegenüber der maximalen Personendichte laut den Parameter der UNI Norm (siehe oben) ist es absolut zugelassen und auch schlüssig, auf Grund der Planungsfreiheit des Anbieters, die Dimensionierung der mechanischen Lüftungsanlage auf der maximalen Personenanzahl, der aus der Fluchtwegkapazität hervorkommt (Brandschutz), anzuwenden.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>Nr. 12</p> | |
| <p>23/05/2016</p> | |
| <p>QUESITO: 06/05/2016 09:06</p> <p>Nel fascicolo "I) Sicurezza", documento "SHB03 - Prime misure finalizzate alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro" vengono riportate le planimetrie di accantieramento; nel medesimo documento viene inoltre citato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, Si chiede, se disponibili, che</p> | <p>FRAGE: 06/05/2016 09:06</p> <p>Im Ordner „I) Sicherheit“ im Dokument „SHB03 Erste Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherheit der Arbeitsstätten“ sind Grundrisse der Baustelleneinrichtung aufgezeigt und im selben Dokument wird der Sicherheits- und Koordinierungsplan angeführt. Es wird ersucht,</p> |

| | |
|--|--|
| <p>vengano messi a disposizione i suddetti documenti e per quanto riguarda le sopracitate tavole grafiche i files DWG.</p> <p>RISPOSTA:</p> <p>Si comunica che non sono disponibili il Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto non elaborato, e neppure i file in formato DWG, poiché non disponibili.</p> <p>Cordiali saluti La stazione appaltante</p> | <p>falls vorhanden, die oben erwähnten Dokumente zur Verfügung zu stellen, die Grundrisse im DWG Format.</p> <p>ANTWORT:</p> <p>Es wird mitgeteilt, dass der Sicherheits- und Koordinierungsplan nicht übermittelt werden kann, da dieser nicht ausgearbeitet wurde und auch die Grundrisse in DWG Format nicht übermittelt werden können, da diese bei der Landesverwaltung nicht vorhanden sind.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>Nr. 13</p> | |
| <p>24/05/2016</p> | |
| <p>QUESITO: 04/05/2016 09:06</p> <p>Con la presente si chiede, in prima approssimazione e senza pretesa di esaustività, se le seguenti norme devono essere rispettate nella procedura in oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". <p>Il decreto norma verticalmente le biblioteche che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ricadono nell'attività specifica nr.34 "Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg". Nel progetto allegato il decreto non risulta preso in considerazione mentre la concessione edilizia allegata al bando di gara prevede che "il progetto specifico di prevenzione incendi a livello di progettazione superiore dovrà ottenere il parere favorevole dell'Ufficio prevenzione incendi della Provincia Autonoma di Bolzano".</p> <p>Riteniamo prevedibile, trattandosi di norma verticale e recente che tratta nel dettaglio le attività di "biblioteca", che ne venga richiesta l'applicazione con prevedibili variazioni ed incremento di costi rispetto al progetto a base di gara.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2015 n. 22 "Abrogazione del regolamento concernente Disposizioni per le opere edili antisismiche" <p>Il decreto abroga le "Disposizioni per le opere edili antisismiche" (DPP 21/07/2009 n.33) che risultano richiamate nella relazione tecnica specifica (pag.17) e indicano per la parte esistente la verifica ed il rinforzo sismico per un fattore pari a 0,4. In ragione della richiamata abrogazione non risulterebbe più applicabile detto fattore (si</p> | <p>FRAGE: 04.05.2016 09:06</p> <p>Es wird ersucht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mitzuteilen ob folgende Bestimmungen bei der gegenständlicher Ausschreibung eingehalten werden müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekret 3 August 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". <p>Das Dekret regelt die Bibliotheken die laut "Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" in die spezifische Brandschutzfähigkeit Nr. 34 "Lager für Papier, Karton und Erzeugnisse aus Papier, Archive für Material aus Papier, Bibliotheken, Lager für die Aussonderung von Altpapier, Lumpen, Abfällen und Faserstoffen, die in der Papierindustrie wiederverwertet werden, sofern die Gesamtmenge mehr als 5.000 kg beträgt". Im beigelegtem Brandschutzprojekt scheint das Dekret nicht Anwendung zu finden, während die Baukonzession folgendes vorsieht: "das spezifische Brandschutzprojekt auf einem höherem Projektierungsniveau muss ein positives Gutachten vom Amt für Brandverhütung der Autonomen Provinz Bozen erhalten".</p> <p>Man geht davon aus, da es sich um eine neue Bestimmung handelt, die genauer auch die Tätigkeit "Bibliotheken" behandelt, dass diese Norm angewandt werden muss mit voraussehbaren Abänderungen und Erhöhungen der Kosten gegenüber dem beigelegten Projekt der Ausschreibung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dekret des Landeshauptmanns Nr. 22 vom 1. September 2015 "Aufhebung der Verordnung betreffend Bestimmungen über erdbebensicheres Bauen" <p>Das Dekret hebt die Bestimmungen über erdbebensicheres Bauen" (Dekret LH vom 21.07.2009 NR. 33) auf, auf die aber der technische</p> |

applica il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni") con presumibili variazioni ed incremento dei costi rispetto al progetto a base di gara.

-Legge 28 dicembre 2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

La legge prevede significative modifiche al Codice dei contratti pubblici volte ad agevolare il ricorso agli appalti verdi e all'applicazione nei contratti pubblici di criteri ambientali minimi previsti dal Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement.

In particolare il Decreto 24 dicembre 2015 riguarda l'adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, che non risultano considerati nel bando di gara. L'applicazione dei criteri ambientali minimi comporterebbe, anche al livello successivo di progettazione rispetto a quello richiesto per la gara, variazioni ed incremento di costi.

RISPOSTA:

Premessa

In generale i costi a base di gara indicati, sono calcolati parametricamente e contengono tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'opera ivi compreso gli adeguamenti normativi.

Entrando nello specifico:

Disposizioni normative antincendio: non si applica il Decreto 3 agosto 2015 ma la normativa in vigore in precedenza.

Disposizioni per le opere antisismiche: Il DPP 21/07/2009 è abrogato e si applica il DM 14 gennaio 2008 e successive circolari esplicative. Per i costi si fa riferimento a quanto scritto in premessa.

Disposizioni in materia di criteri ambientali minimi (CAM): l'Amministrazione Provinciale ha deciso che questo appalto non è da considerare appalto verde e quindi non si applicano i criteri ambientali minimi previsti dal Decreto 24 dicembre 2015.

Bericht Bezug nimmt (Seite17) und gibt für den Bestand eine statische Erneuerung und eine Verstärkung der Strukturen mit einem Erfüllungsgrad von 0,40 zur Erdbebensicherheit. Unter Berücksichtigung, dass diese Bestimmung aufgehoben wurde, wird auch der Erfüllungsgrad nicht mehr angewandt (es wird das Ministerialdekret 14 Jänner 2008 "Verabschiedung der neuen technischen Vorschriften für Bauten" angewandt) mit voraussehbaren Änderungen und Erhöhung der Ausgabe gegenüber der Ausschreibungssumme.

- Gesetz 28 Dezember 2015 Nr. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

Das Gesetz sieht signifikante Änderungen an das Gesetzbuch für öffentliche Arbeiten um "grüne" Ausschreibungen zu fördern und bei den öffentlichen Verträgen die Mindestumweltkriterien laut "Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement" vorzusehen.

Insbesondere sieht das Dekret 24 Dezember 2015 die Anwendung der Mindestumweltkriterien auch bei der Vergabe der Dienstleistungen Planung sowie bei der Durchführung von Arbeiten, Umbauarbeiten, Instandhaltungsarbeiten und bei der Abwicklung der Baustellen für öffentliche Aufträge. Diese scheinen aber bei dieser Ausschreibung nicht berücksichtigt worden zu sein. Die Anwendung der Mindestumweltkriterien würde auch bei der nächsten Projektierungsphase gegenüber jenes was in der Ausschreibung verlangt wurde, zu Änderungen und Erhöhung der Ausgaben führen.

ANTWORT:

Prämisse

Die in der Ausschreibung vorgesehenen Kosten sind im allgemein auf parametrischer Basis berechnet und enthalten alle notwendigen Maßnahmen, um das Vorhaben zu realisieren, inbegriffen alle normativen Anpassungen.

Um genauer zu sein:

Brandschutzbestimmungen: es wird nicht das Dekret 3. August 2015 angewandt, sondern die bereits vorher geltende Norm.

Bestimmungen über erdbebensicheres Bauen: Der „DPP 21.07.2009 wurde abgeschafft und man wendet den „DM 14 Jänner 2008 und nachfolgende Erläuterungsrundschreiben. Bezüglich der

| | |
|---|---|
| <p>Cordiali saluti La stazione appaltante</p> | <p>Kosten wird auf die Prämisse hingewiesen.</p> <p>Bestimmungen zu den „Mindestumweltkriterien (CAM)“: die Landesverwaltung hat beschlossen, dass diese Ausschreibung keine „grüne“ Ausschreibung ist und somit sind die Mindestumweltkriterien (CAM „criteri ambientali minimi“) laut Dekret 24. Dezember 2015 nicht anzuwenden.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>Nr. 14</p> | |
| <p>25/05/2016</p> | |
| <p>QUESITO: 13/05/2016 11:55</p> <p>Relativamente alle attività ricadenti nel DPR 151/2011, al fine di identificare correttamente la tipologia di rischio, con riferimento alle seguenti definizioni riportate a pag. 5 di 14 della relazione BS it:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cifra 34 Archivi con carico d'incendio superiore a 5.000 kg di legna equivalente • Cifra 49 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW • Cifra 65 Locali di spettacolo e di intrattenimento • Cifra 74 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW • Cifra 75 Autorimesse con più di 300 m2 di superficie <p>si chiede se risulta corretto interpretare le attività sovrastanti con la seguente codifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività 34.1.B : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg - Attività 49.3.C : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW - Attività 65.1.B : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. - Attività 74.3.C: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o | <p>FRAGE: 13/05/2016 11:55</p> <p>In Bezug auf die Brandschutz Tätigkeiten, die im DPR 151/2011 aufgelistet sind, um die Risikotypologie korrekt festzustellen und laut Definitionen die auf Seite 5 von 14 des technischen Brandschutzberichtes (BS it):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziffer 34 Archive mit einer Brandlast von mehr als 5.000 kg Holzäquivalent • Ziffer 49 Notstromaggregate mit endothermen Motoren mit einer Gesamtleistung über 25 kW • Ziffer 65 Veranstaltungs- und Vergnügungslokale mit über 100 und bis zu 500 Plätzen • Ziffer 74 Heizanlagen mit Betrieb mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen mit Feuerleistung über a 350 kW • Ziffer 75 Garagen mit mehr als 300 m2 Fläche <p>wird ersucht mitzuteilen, ob die oben angeführten Tätigkeiten korrekt mit den folgenden Tätigkeiten wiedergegeben werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tätigkeit 34.1.B : Lager für Papier, Karton und Erzeugnisse aus Papier, Archive für Material aus Papier, Bibliotheken, Lager für die Aussonderung von Altpapier, Lumpen, Abfällen und Faserstoffen, die in der Papierindustrie wiederverwertet werden, mit einer Gesamtmenge von 5.000 bis zu 50.000 kg. - Tätigkeit 49.3.C : Notstromaggregate, ausgestattet mit endothermen Motoren sowie Stromaggregate mit einer Gesamtleistung > 700 kW - Tätigkeit 65.1.B : Veranstaltungsräume und allgemeine Vergnügungstätten, Sportanlagen und Sportzentren, öffentliche sowie private Turnhallen mit mehr als 100 (und bis 200 Personen) anwesenden Personen bzw. mit einer geschlossenen Bruttogrundfläche von mehr als 200 m². |

gassoso con potenzialità superiore a 700 kW
- Attività 75.1.A: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq

RISPOSTA:

Con riferimento a quanto richiesto circa l'individuazione delle attività ricadenti nel DPR 151/2011, al fine di identificare correttamente la tipologia di rischio, si precisa e si conferma che:
Le relazioni tecniche in generale che sono state allegate ed, in particolare, quelle impiantistiche e quella antincendio, non sono vincolanti.
E' infatti lo scopo di questo appalto integrato complesso con progetto definitivo ottenere un corretto dimensionamento degli impianti in funzione di una proposta progettuale che è vincolata come progettazione architettonica e in linea generale come distribuzione interna, "fatto salvo le eventuali modifiche derivanti da scelte conseguenti alle necessità degli impianti termomeccanici elettrici e antincendio".
Ciò significa che anche la individuazione della tipologia di rischio dei vari ambienti ai sensi della normativa antincendio è a cura dell'offerente, il quale può prendere solo come indicazione ciò che contenuto nella relazione antincendio allegata al bando di gara, ma può anche apportare tutte le modifiche che ritenesse necessarie e logiche.

Cordiali saluti
La stazione appaltante

- **Tätigkeit 74.3.C : Wärmeerzeugungsanlagen, die mit festem, flüssigem oder gasförmigem Brennstoff betrieben werden und deren Leistungsfähigkeit mehr als 700 kW beträgt**
- **Tätigkeit 75.1.A :Öffentliche und private Garagen, mehrstöckige und mechanisierte Parkplätze mit einer Gesamtfläche zwischen 300 m² und 1000 m²**

ANTWORT:

In Bezug auf die Anfrage um die Festlegung der Tätigkeiten die im DPR 151/2011 fallen, um die Risikotypologie korrekt festzustellen, wird folgendes klargestellt und bestätigt:
Die beigelegten technischen Berichte im Allgemeinen und insbesondere die technischen Berichte der Anlagen und des Brandschutzes sind nicht bindend.
Ziel dieser Ausschreibung als „appalto integrato complesso“ mit definitiven Projekt ist eine korrekte Bemessung der technischen Anlagen, in Funktion des Projektierungsvorschlages, ohne das architektonische Projekt und die internen Raumaufteilungen abzuändern, „außer diese Änderungen ergeben sich aufgrund anlagebedingter Notwendigkeiten der Heiz-, Belüftungs-, Elektro und Brandschutzanlagen“ .
Das bedeutet, dass auch die Festlegung der Risikotypologien der verschiedenen Räume, laut den Brandschutzbestimmungen, vom Anbieter selbst festgelegt werden müssen.
Der Anbieter kann die Angaben des zur dieser Ausschreibung beigelegten technischen Berichtes zum Brandschutz nur als Hinweise nehmen, aber er kann alle Änderungen, die er für notwendig erachtet und ihm logisch erscheinen, vornehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle