

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht  
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und  
Lieferaufträge

EVS A- Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in  
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e  
Forniture

SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

**Offenes Verfahren  
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta  
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 004/2017**

**“OSPEDALE BZ – ARREDAMENTO SU MISURA“**

**“KH BZ - EINRICHTUNG AUF MAß“**

**CIG: 706658171D**

### Chiarimenti e rettifiche - Klarstellungen und Richtigstellungen

12.10.2017	12.10.2017
<p><b><u>Frage Nr. 1</u></b> Wir bitten um Klärung von "Nutzeranforderungen", genannt im Ausschreibungsdokument "Leistungsverzeichnis (Langtext)" (Datei "04_LV-EP_it_mod_2.pdf") auf Seite 119, für die Position 8.4.10 (dieselbe Beschreibung erfolgt auch auf den folgenden Seiten für folgende Positionen: 8.4.20, 8.4.35, 8.4.40), um ein angemessenes Angebot vorlegen zu können.</p> <p><b><u>Frage Nr. 2</u></b> Im Ausschreibungsdokument genannt "Leistungsverzeichnis (Langtext)" (Datei "04_LV-EP_it_mod_2.pdf") wird auf Seite 119 für die Position 8.4.10 aufgezeigt: "Inklusive Seitenanschlüsse alle 6 m aus pulverbeschichtetem Stahlblech (dieselbe Beschreibung erfolgt auch auf den folgenden Seiten für folgende Positionen: 8.4.20, 8.4.35, 8.4.40) Wir bitten darum zu klären, was mit der genannten Beschreibung gemeint ist.</p> <p><b><u>Antwort zu den Fragen Nr. 1 und 2</u></b> Bezugnehmend zu den Fragen Nr. 1 und 2, erhalten Sie nachstehend die Präzisierung der Regaleinteilung von Position 8.4.10. / 8.4.35. Die Einteilung ist mit dem Sanitätsbetrieb Bozen abgestimmt. Um zu verdeutlichen, was unter "Nutzeranforderungen" zu verstehen ist, haben wir die Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses (Langtext) mit näheren Angaben zur Art der Ausführung und den benötigten Mengen bezogen auf die Positionen 8.4.10 (gilt auch für 8.4.20) und 8.4.35 (gilt auch für 8.4.40).  Pos 8.4.10: Lieferrn und einbauen auf bereits vorhandene Schienen von verfahrbaren Archivregalen Höhe ca. 239,4 cm, Tiefe ca. 73 (ca. 2x38) cm, Feldbreite ca. 120 cm,</p>	<p><b><u>Quesito n. 1</u></b> Preghiamo di chiarire le „esigenze dell'utente“, nominate sul Documento di gara denominato “Elenco Prestazioni (Testo Esteso)” (cfr. file “04_LV-EP_it_mod_2.pdf”) a pag. 119, per la posizione 8.4.10 (la stessa descrizione risulta anche nelle pagine seguenti per le posizioni successive: 8.4.20, 8.4.35, 8.4.40), per poter presentare un’offerta adeguata.</p> <p><b><u>Quesito n.2</u></b> Sul Documento di gara denominato “Elenco Prestazioni (Testo Esteso)” (cfr. file “04_LV-EP_it_mod_2.pdf”) si trova riportato: a pag. 119, per la posizione 8.4.10 : “Compresi elementi laterali di arresto ogni 6 m in lamiera di acciaio verniciato a polvere” (la stessa descrizione risulta anche nelle pagine seguenti per le posizioni successive: 8.4.20, 8.4.35, 8.4.40). Preghiamo di chiarire che cosa si intenda con la suddetta descrizione.</p> <p><b><u>Risposta ai quesiti n. 1 e 2</u></b> Con riferimento ai quesiti n. 1 e 2, si precisa di seguito la suddivisione degli scaffali di cui alla Pos. 8.4.10. Tale suddivisione è stata concordata con l’Azienda Sanitaria di Bolzano. Al fine di chiarire cosa si intende per “esigenze dell’utente” abbiamo provveduto a integrare le descrizioni contenute nell’Elenco Prestazioni (testo esteso), con maggiori dettagli sul tipo di esecuzione e quantità richieste, relative alle posizioni 8.4.10 (vale anche per la 8.4.20) e 8.4.35 (vale anche per la 8.4.40).  Pos 8.4.10: Fornitura e montaggio su guide già esistenti di scaffali di archivio mobili Altezza ca. 239,4 cm, profondità ca. 73 (ca. 2x38) cm, larghezza ca. 120 cm,</p>

<p>3 x 16 Stck. ca. 369 cm breit</p> <p>Rahmen, Wände, Boden, Deckel und Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Stirnseiten geschlossen mit Beschriftungsleiste</p> <p>Einteilung <b>je Feld (120 cm) mit 4 Stück</b> <del>nach Nutzeranforderungen, wahlweise</del> mit verstellbaren Fachböden, Höhe 32 mm, Längsseiten 3-fach abgekantet <b>sowie 1 Stück</b> Pendelstange aus verzinktem Stahl geeignet für <b>übliche</b> Hängeregistraturen einschl. pro <b>Feld</b> <del>mit</del> 6 Seitenanschlüsse aus pulverbeschichteten Stahlblech</p> <p><b>Die Einteilung muss so flexibel sein, dass es möglich ist in einem Regal 5 Fachböden pro Feld einzubauen als auch 3 Fachböden und 2 Pendelstangen.</b></p> <p>Antrieb: mit Bodenkette oder Reibradantrieb, Bedienung über Drehstern</p> <p>Einbauort: Archive, Ebene -2 Pos 8.4.35: Liefen und einbauen von fixen Archivregalen, einseitig wandmontiert Höhe 2,40 m, Modulbreite ca. 120 cm, Tiefe ca. 35 cm Rahmen, Wände, Boden, Deckel und Sockel aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Einteilung <b>je Feld (120 cm) mit 4 Stück</b> <del>nach Nutzeranforderungen, wahlweise</del> mit verstellbaren Fachböden, Höhe 32 mm, Längsseiten 3-fach abgekantet <b>sowie 1 Stück</b> Pendelstange aus verzinktem Stahl geeignet für <b>übliche</b> Hängeregistraturen einschl. pro <b>Feld</b> <del>mit</del> 6 Seitenanschlüsse aus pulverbeschichteten Stahlblech</p> <p><b>Die Einteilung muss so flexibel sein, dass es möglich ist in einem Regal 5 Fachböden pro Feld einzubauen als auch 3 Fachböden und 2 Pendelstangen.</b></p> <p>3 Stck. ca. 492 cm breit 6 Stck. ca. 369 cm breit</p> <p>Einbauort: Archive und Lager Ebene -2</p>	<p>3 x 16 pezzi larghi ca. 369 cm</p> <p>Telaio, pareti, fondo, tetto e zoccolo in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, Lati di testa chiusi con listello di iscrizione Suddivisione <b>per ciascun campo</b> con 4 ripiani regolabili, altezza 32 mm, lati lunghi in lamiera piegata 3 volte <b>nonché 1</b> stanga di supporto in acciaio zincato idonee per cartellette appese <b>per ciascun campo 6 fermi laterali in lamiera di acciaio verniciata a polvere</b></p> <p><b>La suddivisione deve essere sufficientemente flessibile in modo tale da permettere di inserire in una scaffalatura 5 ripiani per ciascun campo nonché 3 ripiani e 2 stanghe appese.</b></p> <p>Azionamento: con catena a pavimento o ruota a frizione, comando tramite volante</p> <p>Luogo di posa: Archivi, livello -2 Pos. 8.4.35: Fornitura e montaggio di scaffali di archivio fissi, da un lato montati a parete altezza 2,40 m, larghezza del modulo ca. 120 cm, profondità ca. 35 cm Telaio, pareti, fondo, tetto e zoccolo in lamiera di acciaio verniciato a polvere Suddivisione <b>per ciascun campo</b> con 4 ripiani regolabili, altezza 32 mm, lati lunghi in lamiera piegata 3 volte <b>nonché 1</b> stanga di supporto in acciaio zincato idonee per cartellette appese <b>per ciascun campo 6 fermi laterali in lamiera di acciaio verniciata a polvere</b></p> <p><b>La suddivisione deve essere sufficientemente flessibile in modo tale da permettere di inserire in una scaffalatura 5 ripiani per ciascun campo nonché 3 ripiani e 2 stanghe appese.</b></p> <p>3 pezzi 492 cm larghi 6 pezzo 369 cm largo</p> <p>Luogo di posa: archivi, livello -2</p>
--	---