



Bolzano / Bozen,

Redatto da / Bearbeitet von:

Dr. Arch. Pier Francesco Bonaventura

Tel. 0471/411914

pierfrancesco.bonaventura@provinz.bz.it

Herrn

Dr. Arch. Stefan Gamper

St. Andreasplatz 8

39043 Klausen

info@pec.gamper.biz

Istituto per l'Edilizia Sociale – Uff. tecnico Est

c.a. Dr. Arch. Chiara Fedel

chiara.fedel@ipes.bz.it

und zur Kenntnis: Herrn

Dr. Ing. Benno Graus

Am Hohen Feld 6

39042 Brixen

ing.graus@gmx.net

Gemeinde Brixen, K.G. Brixen, Bp. 1475, Haus Runggadgasse Nr. 11, denkmalgeschützt mit BLR Nr. 637 vom 13/02/1984. Neuvorlage Ausführungsprojekt

Comune di Bressanone, C.C. Bressanone, p.ed. 1475, casa in via Roncato n. 11, soggetta a vincolo di tutela con D.G.P. n. 637 dd. 13.02.1984. Ripresentazione progetto esecutivo

Eingang Amt / Ingresso Ufficio 14.12.2017 Prot. Nr. 726848

Nach Überprüfung der Planunterlagen und festgestellt,

dass die Auflagen des vorangegangenen Gutachtens Prot. Nr. 461142 vom 02.08.2017 erfüllt wurden;

dass die Anregungen und die Verbesserungsvorschläge der am 9. u. 14. November stattgefundenen Aussprachen in die neue Ausführungsplanung eingeflossen sind,

erteilt dieses Amt zum vorliegenden Projekt ein positives Gutachten für die Belange der Denkmalpflege und gibt es für die Ausführung frei.

Die Restaurierung von Felder-, Kassetten- und Stuckdecken; die Freilegung und die Restaurierung der Wandmalereien und die Restaurierung des Renaissance-Steinportals mit Rustikaquadern und Wappen; die Freilegung der Oberflächen und die Sicherung des Erkers; die Freilegung und die Restaurierung der Biedermeier-Wandmalereien (Fries und Sockelzone) im 1.OG, sowie auch die **Reinigung und Reparatur von Innen- und Außenputzoberflächen aller Art** (siehe Plan Nr. A10) sind als **Restaurierungsarbeiten** zu auszuschreiben.

Bezüglich der **Tischlerarbeiten** an Fenstern und Jalousien (Repro und saniert, siehe Plan Nr. A18) sind Musterfenster zu erstellen und zur Freigabe vorzulegen.



In seguito ad esame della documentazione progettuale e constatato:

che le prescrizioni del precedente parere n. prot. 461142 dd. 02/08/2017 sono state osservate;

che gli impulsi e le proposte di miglioramento dei colloqui intercorsi il 9 e 14 novembre sono confluiti nella progettazione esecutiva;

questo Ufficio esprime un parere positivo ai fini della tutela storico-artistica in merito al presente progetto e ne approva l'esecuzione.

Il restauro di soffitti a riquadri, a cassettoni e in stucco; lo scoprimento e il restauro dei dipinti murali e il restauro del portale rinascimentale in pietra con bugnato e stemma; lo scoprimento delle superfici e il consolidamento dell'erker; lo scoprimento e restauro dei dipinti murali Biedermeier (fregio e zona basamentale) al primo piano, nonché la **pulitura e riparazione di superfici intonacate interne ed esterne di ogni tipo** (vedi tavola n. A10) dovranno essere appaltate come **opere da restauratore**.

Relativamente alle **opere da falegname** su finestre e scuri (repro e rinnovate, vedi tavola n. A18) dovranno essere eseguite delle finestre campione da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio.

Mit freundlichen Grüßen
Distinti saluti

Der Zoneninspektor
L'ispettore di zona
Dr. Arch. Pier Francesco Bonaventura

Die Direktorin des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler
La direttrice dell'Ufficio Beni architettonici e artistici
Dr. Waltraud Kofler Engl

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet - firmato digitalmente)