



**Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe:
UMBAU UND ERWEITERUNG DER KARD.
NIKOLAUS CUSANUS AKADEMIE IN BRIXEN.**

Procedura aperta con modalità telematica:

**RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
DELL'ACCADEMIA CARD. NICCOLÒ CUSANO
A BRESSANONE.**

**CIG: 755843490C
CUP: I87B16000730001**

Klarstellungen

Chiarimenti

Fragestellung Nr. 1:

Kriterium „02 - Muster“:

Damit die angefertigten Muster nicht sichtbar sowie stabil und wetterfest verpackt werden können, ist eine größere Grundplatte erforderlich. Wir bitten deshalb um Bestätigung, dass die Grundplatte für das Muster „Fenster“ mit max. 1,35x0,90m und die Grundplatte für das Muster „Fliesen“ mit max. 0,65x0,90m angefertigt werden darf. Zudem bitten wir um Mitteilung, ob die Grundplatten auch höher bzw. stärker und damit auch stabiler ausgeführt werden dürfen – unter Einhaltung einer maximalen Höhe der Muster von 1,90m.

Antwort Nr. 1:

Für beide Muster sind die Abmessungen der Unterkonstruktion variabel laut Unterlagen der Muster A.PE.01.M.A e A.PE.02.M.B.

Eventuelle Räder oder Transportmittel werden bei der maximal angeführten Abmessung der Unterkonstruktion nicht berücksichtigt.

Es wird präzisiert, dass sich die angeführten Abmessungen der Muster maximal 5% ändern können.

Wie in den Begründungskriterien angeführt müssen die Muster ins Erdgeschoss des Haupthauses transportiert werden und durch eine Tür mit Durchgangslichte von 95x210 cm passen.

Fragestellung Nr. 2:

Bewertungskriterium 02.2 Fliesen Muster:

der Langtext der Pos. 05.02.02.22 „Wandbekleidung aus glasierten keramischen Feinsteinzeug-Einbrandfliesen“ entspricht einem Fliesenprodukt mit einer welligen Oberfläche, während die bestehenden Wandfliesen eine glatte Oberfläche aufweisen. Da lt. Bewertungskriterien u. a. die „ästhetische Qualität

Quesito n. 1:

Criterio “02 – campioni”:

Per imballare i campioni realizzati in modo che non siano visibili, in modo stabile e in modo che siano protetti da agenti atmosferici serve una piastra di base più grande. Chiediamo a tale proposito conferma che la piastra di base per il campione „finestra“ potrà essere realizzata con misura massima 1,35x0,90m e per il campione „piastrelle“ con misura massima 0,65x0,90m. Inoltre chiediamo di comunicare, se la piastra di base potrà essere realizzata più alta, ovvero più spessa e di seguito più stabile - rispettando l'altezza massima di 1,90m del campione.

Risposta n. 1:

Per entrambi i campioni la dimensione della sottostruttura è variabile come indicato negli elaborati dei campioni A.PE.01.M.A - A.PE.02.M.B. Eventuali ruote o sistemi per il trasporto non verranno considerate nella dimensione massima indicata per la sottostruttura. Si precisa che le misure indicate nei campioni possono variare al massimo del 5%.

Come indicato nei criteri di valutazione i campioni devono poter essere trasportati al piano terra del Haupthaus e poter passare attraverso porte con dimensioni nette di 95x210 cm.

Quesito n. 2:

Criterio di valutazione 02.2 campione piastrelle:

il testo esteso della voce 05.02.02.22 „rivestimento a parete in piastrelle ceramiche in grès porcellanato di monocottura“ corrisponde a un prodotto di piastrelle con superficie ondulata, mentre le piastrelle esistenti presentano una superficie liscia. Da che secondo i criteri di

der Fliesen“ bewertet wird, bitten wir um Bestätigung, dass die Fliesen im Muster entsprechend dem Langtext ausgeführt werden sollen. Sofern aber eine glatte Fliese erwünscht ist, ist anzumerken, dass diese Produkte andere technische Kennwerte (z.B. Materialstärke) haben, als jene im LV enthalten.

Antwort Nr. 2:

Es wird laut Anforderungen der Bewertungskriterien bewertet. Nachfolgende Korrektur im Langtext wird für die Pos. 05.02.02.22 präzisiert:

***05.02.02.22 Wandbekleidung aus glasierten keramischen, Feinsteinzeug- Einbrandfliesen, Format 100x200mm.**

Liefern und Verlegen von Wandverkleidung aus glasierten keramischen Feinsteinzeug-Einbrandfliesen, laut DIN-EN 14411, Format 100x200mm, s= 6 bis 10mm, Farbe nach Wahl der BL, Wasseraufnahme $3\% \leq E_b \leq \%$ nach EN ISO 10545-3, Bruchstärke >1000 N nach EN ISO 10545-4, Biegefestigkeit > 22 N/mm² nach EN ISO 10545-4, beständig gegen Chemikalien und Flecken, im zementgebundenen Kleber mit Fugenbild und – Breite nach Angaben der BL verlegt; Ausführung laut Vorbemerkungen, Detailpläne und nach Angaben der BL.

Im EP inbegriffen sind sämtliche Vorbereitungsarbeiten laut Vorbemerkungen, Oberflächenreinigung, Kleber, Eck- und Kantenschutzschienen aus Edelstahl oder System-Formstücke oder mit 45° Schnitt an offenen Ecken nach Wahl der BL, Fugenmasse, Silikonversiegelung der Fugen, Verschnitt, Schutzmaßnahmen und alle weiteren NL und ZL.

valutazione sarà anche valutata fra altro „la qualità estetica delle piastrelle“, si richiede conferma che le piastrelle sul campione sono da eseguire secondo l'elenco prestazioni testo esteso. Se però è desiderata una piastrella liscia, è da segnalare che tali prodotti hanno caratteristiche tecniche diverse (esempio spessore materiale) da quelli indicati nel testo esteso.

Risposta n. 2:

Viene valutato quanto richiesto nei criteri di valutazione. Si precisa la seguente correzione al testo lungo per la voce 05.02.02.22:

***05.02.02.22 Rivestimenti per pareti in piastrelle grès smaltate monocottura, formato 100x200mm.**

Fornitura e posa in opera di rivestimenti a parete in piastrelle di grès smaltato in monocottura, secondo DIN-EN 14411, formato 100x200mm, s= 6 a 10mm, colore a scelta del DLL, assorbimento d'acqua $3\% \leq E_b \leq 6\%$ secondo EN ISO 10545-3, resistenza alla rottura >1000 N secondo EN ISO 10545-4, resistenza alla flessione > 22 N/mm² secondo EN ISO 10545-4, resistente a sostanze chimiche e alle macchie, posate con collante cementizio con disegno e larghezza fughe a scelta del DLL; esecuzione secondo premesse, disegni di dettaglio e secondo indicazioni del DLL.

Nei PU sono compresi tutti i lavori preliminari secondo le indicazioni in premesse, la pulizia dei supporti, collante, profili di protezione su angoli e spigoli in acciaio legato inossidabile, elementi speciali della serie di posa o il taglio a 45° delle piastrelle su angoli aperti a scelta del DLL, sigillante per fughe, sigillatura con silicone di giunti, sfrido, misure di protezione e tutte le prestazioni accessorie e supplementari.