AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e Forniture

SUA L – Stazione Unica Appaltante Lavori

Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe

Procedura aperta con modalità telematica

AOV/SUA L 021/2019 DEMOLIZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE DI BOLZANO ABBRUCH DER THERMISCHEN RESTMÜLLVERWERTUNGSANLAGE IN BOZEN CIG: 8147312E8A

Klarstellung - Chiarimento

Nr. 5

25.02.2020

F: Wenn die mineralischen Dämmstoffe die Stufe 3 aufweisen und somit nicht krebsauslösend sind, kann die Entfernung der natürlichen Fasern (Steinwolle) ohne die statische Beschränkung des Gebietes wo eingegriffen wird durchgeführt werden (wie vom Gesetz vorgeschrieben), sondern nur mit dem Schutz der Arbeiter mittels Einweg-Schutzanzug und Gesichtsmaske FFP3.

A: Um auf die Fragestellung antworten zu können, wurde beschlossen repräsentative Proben der Steinwolle zu analysieren.

Aufgrund der sich daraus ergebenden Klassifizierung, werden in ca. 3 Wochen die umzusetzenden Vorkehrungen beim Abbau der Steinwolle mitgeteilt.

D: Si richiede, nel caso in cui i coibenti minerali siano di categoria 3 quindi non cancerogeno, la rimozione dalle fibre naturali (lana di roccia) possa essere eseguita senza il confinamento statico della zona di intervento come previsto dalla legge ma con la sola protezione degli operatori con tute monouso e maschere FFP3.

R: Per poter rispondere al quesito, è stato deciso di analizzare campioni rappresentativi della lana di roccia.

In base alla risultante classificazione, in circa 3 settimane si comunicheranno i provvedimenti da adottare durante la rimozione della lana di roccia.

Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle Der Verfahrensverantwortliche Distinti saluti. La Stazione Appaltante Il Responsabile del Procedimento