

OFFENES VERFAHREN ÜBER EU-SCHWELLE FÜR DIE LIEFERUNG: UMGESTALTUNG UND ERWEITERUNG ALTERSHEIM TAUFERS SERIENMÖBEL

**CIG: 8662891BCB
CUP: D51B13000780007**

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER LA FORNITURA: RIORGANIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO CAMPO TURES MOBILI DI SERIE

**CIG: 8662891BCB
CUP: D51B13000780007**

Sand in Taufers / Campo Tures 13.04.2021

KLARSTELLUNGEN Nr. 2

Fragestellung 1:

Anfrage zu Pos. 03.01.01 und 03.01.01.a:

Versteht man unter Stützklappgriff inkl. Montageplatte einen fix an der Wand montierten Klappgriff oder soll dieser an der unter Pos. 3.01.01.a beschriebenen Halteplatte ein- und aushängbar sein?

Antwort 1:

Der Stützklappgriff ist ein fix an der Wand montierter Klappgriff, wobei die bauseits erforderliche Montageunterkonstruktion bereits zur Verfügung steht.

CHIARIMENTI n. 2

Quesito 1:

Richiesta di chiarimenti per le voci 03.01.01 e 03.01.01.a:

Per "maniglione ribaltabile incl. piastra di montaggio" si intende a una maniglia montata in modo permanente sulla parete o deve essere possibile agganciarla e sganciarla dalla piastra di montaggio descritta alla voce 3.01.01.a?

Risposta 1:

Il maniglione ribaltabile viene montato fisso alla muratura e la necessaria sottostruttura di montaggio è già presente in cantiere.

Die Vergabestelle / La Stazione appaltante